

Prot. N°  
Rif. Vs. N°  
(Prot. prec. N°

7530

del  
del

23 OTT. 2012

AI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione generale per l'Energia Nucleare  
Le Energie Rinnovabili e l'efficienza energetica  
Divisione II - Produzione Elettrica  
Via Molise, 2  
00187 Roma (RM)

è, p.c. Spett. Le TERMICA CELANOS.P.A.  
Borgo Strada, 14  
67043 Celano (AQ)  
Fax n. 0863/7216324

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0021280 - 30/10/2012 - INGRESSO

ARTA ABRUZZO  
Sede Centrale  
Viale G. Marconi, 178  
65127 Pescara  
Fax n. 085/4500201

**OGGETTO:** Modifiche all'esistente centrale termoelettrica sita nel Comune di Celano (AQ) della società Termica Celano S.p.A. Progetto di installazione di una caldaia ausiliaria e di un impianto sperimentale per il recupero di calore. Istanza di autorizzazione alla realizzazione di modifiche ai sensi della Legge n. 55/2002. Comunicazioni.

In riscontro alla Vs ultima nota prot. n. 0019406 del 05/10/2012, acquisita agli atti di questo Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di L'Aquila con prot. n. 7155 del 08/10/2012, si rappresenta che in data 5 ottobre u. s., su sollecito di questa Agenzia, si è svolto un primo incontro interlocutorio con personale della ditta Termica Celano nel quale sono state prospettate, in via ufficiosa, diverse modalità di misurazioni in continuo propedeutiche alla sottoscrizione del protocollo prescritto al punto 4 del provvedimento di esclusione del VIA n. DVA-2012-0015183 del 22/07/2012. Si è pertanto in attesa della formalizzazione della proposta di protocollo per l'espressione delle valutazioni di competenza di questa Agenzia.

In riferimento alle risultanze della conferenza dei servizi tenutasi presso il Ministero in indirizzo in data 13/06/2012 ed alla successiva posizione comunicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a parere di questo Distretto ARTA Abruzzo di L'Aquila si ritiene che, salvo diverso avviso delle Autorità Competenti in materia e dei rispettivi Organi di Controllo come individuati dall'art. 29 decies comma II del d.lgs. 152/2006, e nelle more della stesura del provvedimento di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente stesso, dovranno essere rispettate, in fase di esercizio, le seguenti condizioni e prescrizioni:

- per i punti di emissione denominati "E\_5" ed "E\_6", dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni (relative all'accessibilità in sicurezza, prese di campionamento) previste al punto 4.I del vigente PMC per i punti di emissione già esistenti;



Certificati n° 205277