

**Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,  
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia**Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA  
Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara - ☎ 085 7671 Fax 085 7672549

## VERBALE DI INCONTRO DEL 05/09/2013

**Oggetto:** Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in variante all'Autorizzazione Unica n° 10 rilasciata in data 25/06/2007. Convocazione Conferenza dei Servizi. Proponente: Energia Verde SpA.

**Presenti:**

- Per il Servizio Politica Energetica, Qualità Aria e SINA: Iris Flacco (Responsabile del Procedimento), Assunta Iocco (Collaboratore);
- Per il Comune di Spoltore: Luciano Di Lorito (Sindaco), Lorenzo Mancini (Assessore), Mirco Mariani (Tecnico istruttore), Domenico De Leonardis (Responsabile settore urbanistica);
- Per il Comune di Cepagatti: Serena Rapattoni (Sindaco); Francesco Chiavaroli (Dirigente Area Tecnica);
- Per il Comune di San Giovanni Teatino: Luciano Marinucci (Sindaco), Alessandro Feragalli (Assessore);
- Per l'Amministrazione Provinciale di Chieti: Carlo Cristini (Dirigente del Servizio Espropri);
- Arta: Giancarlo Buccella (istruttore delegato con nota prot. 6360 del 05/09/2013);
- Per l'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro: Michele Colistro (Segretario Generale);
- Per il Servizio del Genio Civile di Pescara: Emidio Primavera (Dirigente), Silvio Iervese (Responsabile Ufficio Tecnico);
- Per l'Amministrazione Provinciale di Pescara: Donato Monticelli del Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale (Resp. U.O. delegato con nota prot. 0239575 del 05/09/2013);
- Per la Energia Verde SpA: Mario Damioli (Responsabile Procedimento), Giuliano Garavelli (collaboratore), Tommaso Di Biase (collaboratore), Stefano Riccò (collaboratore), delegati dal Legale Rappresentante con nota del 04/09/2013.

**Assenti alla Conferenza:**

- Servizio Gestione delle Acque;
- Servizio per la Sicurezza Idraulica;
- Direzione Trasporti;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato territoriale Abruzzo Molise;
- Servizio Regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Pescara Servizio Polizia Marittima e Contenzioso.

\*\*\*

I lavori della conferenza dei servizi iniziano alle ore 10.45 il cui Presidente è il Responsabile del procedimento Dott.ssa Iris Flacco; verbalizza la Dott.ssa Iocco Assunta.

La ditta dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver inviato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento unico il "Compendio progettuale - progetto di variante impianti idroelettrici - giugno 2013" come unica documentazione costituente la versione ricognitiva degli elaborati progettuali autorizzati e in fase di autorizzazione come variante richiesta in data 21 maggio 2012 e acquisita al protocollo regionale n. RA/126037 del 31/05/2012, al fine di avere un unico documento progettuale riepilogativo di tutti i dati e delle relative integrazioni e precisazioni richieste dalla conferenza dei servizi.

Pres  
saluta  
Servizi  
Area E  
tà dell'  
Uff. d  
Pres  
della

giu

Handwritten notes on the left margin.

Mine

Geo

Handwritten initials on the right margin.

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





GIUNTA REGIONALE



I Comuni chiedono se la vasca di espansione è necessaria ai fini della sicurezza del rischio idraulico nel momento della messa in esercizio dell'impianto e nel funzionamento dell'impianto stesso.

Il Genio Civile precisa che, così come risulta dai precedenti pareri dell'Autorità di Bacino, la cassa di espansione costituisce un'opera complementare per la compensazione idraulica, quindi la variante proposta può essere autorizzata secondo la documentazione agli atti della conferenza dei servizi e pertanto l'impianto può essere messo in esercizio e gestito anche in mancanza della realizzazione della cassa di espansione; inoltre la stessa realizzazione dell'impianto e della cassa di espansione, comporta la revisione del PSDA, così come esplicitato nel parere dell'Autorità di Bacino prot. RA/271749 del 30/11/2012.

Infine il Genio Civile dichiara di essere competente all'autorizzazione idraulica della cassa di espansione, mentre l'Autorità di Bacino dichiara che provvederà all'espletamento di tutte le procedure necessarie alla realizzazione dell'opera.

Il Genio civile evidenzia che i lavori per la realizzazione della cassa di espansione così come riportati nel proprio parere dovranno essere iniziati entro 12 mesi e, su richiesta formulata dalle amministrazioni comunali, si impegna a prevedere nei propri provvedimenti che debbano concludersi entro 12 mesi dall'avvio dei lavori.

Il Comune di Spoltore evidenzia che una parte del progetto "parco per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" interessa un sito in loc. Santa Teresa oggetto di una procedura di infrazione UE2003/2077 causa 135/05 discarica abusiva - deposito incontrollato di rifiuti, come si evince dalla scheda Arta Abruzzo codice PE/230016 e nota della Regione Abruzzo prot. RA/31457 del 4/2/2013; la società proponente in merito alla precisazione del Comune di Spoltore, dichiara che tale problematica è superata in quanto la discarica evidenziata non interessa aree di intervento relative alla realizzazione del progetto di variante in oggetto, ma solo opere compensative che non sono oggetto di autorizzazione.

Infine si precisa che l'autorizzazione in oggetto non prevede opere di compensazione.

La ditta dichiara ai sensi del DPR 445/00 che il progetto oggetto della conferenza dei servizi così come aggiornato dal "Compendio progettuale - progetto di variante impianti idroelettrici - giugno 2013" è lo stesso progetto oggetto di valutazione del Comitato VIA di cui al giudizio n° 2195 del 2/04/2013.

Inoltre dichiara che la variante di che trattasi non ha prodotto nessun potenziamento relativamente alla potenza installata e al salto rispetto a quelli autorizzati con AU n° 10 del 2007.

La conferenza dei servizi si conclude con esito preliminare favorevole fermo restando la trasmissione dei pareri formali da parte delle amministrazioni comunali entro 15 giorni, fermo restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessaria.

Letto il presente verbale e approvato all'unanimità dai presenti alle ore 13:00. Il presente verbale è composto di n. 3 pagine.

Iris Flacco

Lorenzo Mancini

Domenico De Leonardis

Francesco Chiavaroli

Alessandro Feragalli

Giancarlo Buccella

Emidio Primavera

Donato Monticelli

Giuliano Garavelli

Stefano Riccò

Assunta Iocco

Mirco Mariani

Serena Rapattoni

Luciano Marinucci

Carlo Cristini

Michele Colistro

Silvio Iervese

Mario Damioli

Tommaso Di Biase

Luciano Di Lorito

