



arta abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Direzione Centrale – Area Tecnica

| ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-------------|
| Area Tecnica | Anno 2012 | Titolo 29 | Classe 5 |
| Prot. n. | Partenza | | |
| | Prot.n. 14262 Del 15/11/2012 | | |



Alla

DIREZIONE LL.PP., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
GESTIONE INTEGRATA DEI SACINI IDROGRAFICI
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

ARRIVO **20 NOV. 2012** dc

E, p.c.

Resp. **RA/260763**

Prot. n.

data **21 NOV. 2012**

Giunta Regionale

Direzione LL.PP.
Servizio Qualità delle Acque – DC27
Ufficio Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est, 27/G
67100 L'AQUILA

S.A.S.I. S.p.A.

c.a. Ing. Cesare Garofalo
Località Marcianise, Zona Ind.le, 5
66034 LANCIANO (CH)

ATO CHIETINO

Corso Bandiera, 96
66034 LANCIANO (CH)

Oggetto: Richiesta parere tecnico per l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Lanciano - Castelfrentano – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010 – **Parere tecnico conclusivo.**


Richiedente: SASI S.p.A., Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 -66034 LANCIANO (CH)

Si trasmette, in allegato, la relazione tecnica relativa alla richiesta in oggetto indicata.

Si comunica che l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni all'intervento proposto.

Cordiali Saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Mario Amicone



Pescara, 13.11.2012



Certificato N° 205977

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E- mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 0159980685

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Richiesta parere tecnico per l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Lanciano - Castelfrentano – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010 – **Parere tecnico conclusivo.**

Richiedente: SASI S.p.A., Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 -66034 LANCIANO (CH)

In data 20.9.2012, con prot. N. RA/209319, è pervenuta a questa Agenzia la documentazione tecnica inerente l'oggetto, per l'espressione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo impianto di depurazione, in località Santa Croce, a servizio dell'agglomerato di Lanciano – Castelfrentano, da affiancarsi agli impianti già esistenti sul territorio. L'impianto di depurazione dovrà trattare acque reflue urbane convogliate tramite rete fognaria mista; al termine dei lavori l'impianto sarà dimensionato per 15.000 Ab. Eq.

Preliminarmente, si specifica che il progetto deve essere assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (VA), ai sensi della lett. v, p. 7, all. IV al D. Lgs 152/06 e s.m.i. (impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore ai 10.000 A.E.).

La L.R. 31/2010 prevede, al co. 5 dell'art. 20, che "Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' allegata copia della comunicazione del progetto all' Autorita' competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale."

Alla luce delle suddette considerazioni, si fa presente che la pratica non può essere definita prima della citata pronuncia di compatibilità ambientale, e che potrebbe essere necessario rivedere il presente parere ARTA a seguito del giudizio del CCR VIA per conformarlo alle prescrizioni in esso contenute.

Si comunica pertanto che il presente parere è reso solo con riguardo ai contenuti tecnici propri dell'impianto di depurazione in progetto, mentre gli aspetti prettamente ambientali e di natura vincolistica saranno esaminati nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'intervento ricade in area P2 del PAI, il collettore in area P2, area P3 e area PS; ricade inoltre in area soggetta a vincolo idrogeologico-forestale. (RD 3267 del 1923) e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 1497/39); le opere sono nella fascia dei 150 m dal corso d'acqua (Fosso Spirito Santo), pertanto è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/04; il tracciato interessa aree boscate.

Le acque reflue depurate vengono scaricate nel Fosso Spirito Santo, avente recapito finale nel Torrente Feltrino, per cui lo scarico è considerato su corpo idrico superficiale ed i limiti tabellari che verranno rispettati sono quelli delle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.


Dall'analisi degli elaborati progettuali, con riferimento alle Linee Guida di cui alla DGR 442/09, si esprime parere tecnico favorevole all'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:

1. Prevedere l'impermeabilizzazione delle aree immediatamente limitrofe agli impianti tecnologici;
2. Rivedere il programma di monitoraggio proposto rendendolo conforme alle frequenze indicate nelle Tab. 1 e 3 dell'all. 5 della Parte III del D. Lgs 152/06; si chiede inoltre di produrre una ipotesi di definizione dei parametri caratterizzanti lo scarico, individuati in base alle caratteristiche del refluo influente;




3. Per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene della linea fanghi, si chiede di verificare con l'Amministrazione Provinciale il sistema proposto (ugelli nebulizzatori) al fine di munirsi dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
4. Produrre i Nulla Osta degli Enti competenti relativi a tutti i vincoli presenti sul territorio in esame e il giudizio relativo all'assoggettabilità a VIA almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto.

Ing. Roberta Di Menna



Dott.ssa Paola De Marco



Ing. Marco Giansante



Il Direttore dell'Area

Dott.ssa ~~Luciana~~ DI CROCE

