

ARTA ABRUZZO
DIREZIONE CENTRALE

Anno	Titolo	Classe	Partenza
2015	29	7	

Prot.n. 6460 Del 28/05/2015



Alla

Giunta Regionale
Direzione LL.PP.
Servizio Qualità delle Acque - DC27
Ufficio Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est, 27/G
67100 L'AQUILA

E, p.c.

S.A.S.I. S.p.A.
Località Marcianise, Zona Ind.le, 5
66034 LANCIANO (CH)

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dei territori di Mozzagogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro e Fossacesia, ubicato nel comune di Fossacesia (CH).
Richiesta parere tecnico D Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. n. 31/2010. **PARERE CONCLUSIVO.**

Richiedente: S.A.S.I. S.p.A. - Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 - LANCIANO (CH)

Si trasmette, in allegato, la relazione tecnica relativa alla istanza in oggetto indicata.

Si comunica che l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole all'intervento proposto.


Ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato alla DGR 227/13, si trasmette, unitamente al presente parere, una copia timbrata e numerata della documentazione tecnica esaminata.

Alla SASI, che legge per conoscenza, si comunica che, unitamente al presente parere tecnico, sarà emessa fattura di pagamento ai sensi della DGR 227/13 - paragrafo 1.2 e dell' Allegato 18 del documento "Riapprovazione aggiornamento del tariffario ARTA", approvato con DGR 269/2013.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Amicone



Pescara, 26/05/2015

L/dc




Certificata N° 205977



artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Direzione Centrale - Area Tecnica

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dei territori di Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro e Fossacesia, ubicato nel comune di Fossacesia (CH).
Richiesta parere tecnico D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. n. 31/2010. **PARERE CONCLUSIVO.**

Richiedente: S.A.S.I. S.p.A. - Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 - LANCIANO (CH)

In data 09/3/2015, con prot. N.2967, sono pervenute le integrazioni richieste a seguito dell'incontro avutosi presso la sede ARTA in Via G. Marconi, 51 Pescara il 10/02/2015

L'analisi della documentazione progettuale integrativa prodotta dalla SASI ha evidenziato una sostanziale rispondenza alle richieste precedentemente formulate da ARTA, pertanto si esprime parere tecnico favorevole all'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:

- Ripresentare le Tavv. - 04.02- e - 04- conformemente a quanto indicato nella tav. 05, nella parte inerente l'ubicazione dei misuratori di portata (n°4) e del campionatore,
- La linea delle acque scolmate eccedenti 5Qn dovrà ricongiungersi a quella delle acque trattate, a valle del pozzetto di ispezione finale e del campionatore, oltre che prevedere un suo pozzetto di ispezione.

Si precisa che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio e alla Regione Abruzzo, per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione.

Pescara 25.5.2015

Ing. Marco Giansante

Dott.ssa Paola De Marco

Il Dirigente
Dott.ssa Eda Ruzzi



Certificato IF 202377

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059780682 - P. I.V.A. 01599900685