



**AUTORIZZAZIONE SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA**

**D. L.vo 152/06**

*X RICORRUTA*

*08-08-2016*

Aut. n. 39 /16

A.C.A. S.P.A. in HOUSE PROVIDING

Anno	Titolo	Classe
2016	I	PARTENZA

Prot.n. 15300 Del 05/08/2016



**Spett.le Soc. FE. BA. Sas.  
di Baiocco G. & C.  
C.da Scannella Inferiore**

**65014 Loreto Aprutino (PE)**

**Oggetto:** Richiesta di Autorizzazione per scarico industriale in pubblica fognatura - Comune di Collecervino (PE) -.

**IL DIRETTORE TECNICO**

**Premesso** che questa Azienda Acquedottistica gestisce le reti idriche e fognanti del Comune di Collecervino (PE).

**Vista** la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per un Autolavaggio Self inoltrata in data 21/07/16 Prot. 14502, dal Sig. BAIOTTO Giuseppe nato a Cermignano (TE) il 15/01/52, in qualità di Amministratore delegato della Soc. FE. BA. Sas di Baiocco G. & C. (c.f. 01353240680) con sede Legale a Loreto Aprutino (PE), proprietaria di un Autolavaggio ubicato a Collecervino (PE) in via Italia;

**Visto** il D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

**Vista** la Legge Regionale n. 31/2010;

**Visti** i documenti allegati alla richiesta;

**Visto** che il recapito finale delle acque avviene presso il depuratore di Collecervino – Casebruciate -;

**AUTORIZZA**

alla **Soc. FE. BA. Sas.** a scaricare le acque reflue dell' Autolavaggio nella fognatura pubblica di **via Italia** a **Collecervino (PE)** alle seguenti condizioni:

1. il pozzetto d'ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;
2. lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 D.L.vo 152/06;
3. lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. La manutenzione dell'intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d'innesto alla fognatura comunale;

MP/

A.C.A. S.p.A. in House Providing - Ente Pubblico Economico  
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

5. La presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa. intende applicare in relazione ai lavori autorizzati;
6. Nei casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c'è poca differenza di quota del piano di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque, l'utente dovrà dotare l'impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;
7. La presente autorizzazione è riferita all'attuale dimensionamento e caratteristiche dell'insediamento produttivo;
8. La Ditta concessionaria dovrà fornire le analisi dei reflui entro 60 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di trattamento delle acque, trascorso tale termine l'autorizzazione si intenderà revocata;


**La durata della presente è legata alla validità dell' AUA, in conformità del D.P.R. 59/2013** ed è subordinata al rispetto dei parametri imposti dal Regolamento delle Fognature e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte di Enti preposti a controlli e successive verifiche;

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi e le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, pertanto la Ditta dovrà dotarsi di ogni eventuale autorizzazione occorrente a qualsiasi altro fine.


Pescara li 04/08/16

**Il Responsabile del Servizio**

Ing. Lucia BERGIA



**Il Direttore Tecnico**  
Ing. Lorenzo Livello



1

MP/