

Prot. N. 14650
DEL 26/01/2017

ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno	Titolo	Classe	Partenza
2017	29	7	
Prot.n. 1007		Del 25/01/2017	



Alla
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Portici San Bernardino, 25
67100 L'Aquila (AQ)
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c. **S.A.S.I. S.p.A.**
sasispa@legalmail.it

Oggetto: "Realizzazione nuovo impianto di depurazione al servizio dell'agglomerato di Lanciano-Castelfrentano" – L.R. n. 31/10 e DGR 227/13 –
Rif. Prot. 7453/17 del 13.01.2017

Richiedente: S.A.S.I. S.p.A.

Dall'esame della documentazione trasmessa in data 05/12/16, ed acquisita con nostro protocollo con n° 516 del 16/01/17, risulta che il Progetto Esecutivo, nonostante non sia conforme al Progetto Preliminare, rappresenta comunque una miglioria in termini di efficienza depurativa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata.

Cordiali saluti

Il Direttore Area Tecnica
Dott.ssa *Luciana Di Croce*

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Lanciano - Castelfrentano – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010 – Rif. Prot. 7453/17 del 13.01.2017

Richiedente: SASI S.p.A., Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 -66034 LANCIANO (CH)

In data 05/12/16 la Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Agenzia (Prot. 16381 del 06/12/2016) il Progetto Esecutivo dell'Impianto di depurazione del Comune di Lanciano.

Con nota n° 118 del 05/01/2017 l'ARTA ha evidenziato che tale progetto, essendo di fatto una variante sostanziale, non era conforme al progetto preliminare precedentemente esaminato ed approvato con Determina Dirigenziale DC27/11 del 15 giugno 2015.

Dall'esame della documentazione progettuale esecutiva trasmessa dalla SASI, si ritiene che il sistema depurativo adottato, *ossia un doppio ciclo biologico a fasi alterne, nitro/denitro*, consente di ottenere alti rendimenti depurativi e bassi costi di gestione e che, sia dal punto di vista impiantistico e tecnico, sia documentale, il progetto risponde a quanto previsto dalla LR 31 /10 e dalla DGR 227/13.

Pescara 24/01/2017

Ing. Marco Glansante

Dott.ssa Paola De Marco

Ing. Sara D'Alessio

Il Dirigente della Sezione
Valutazioni Ambientali Integrate
Emergenze, R.I.R.
Dott.ssa Edda Ruzzi

