

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Programmazione e Gestione
Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise
Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **RIFERIMENTO: AUT_2429808**
PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023

Ricostruzione Linea MT 20 KV esistente in conduttori nudi, denominata: **BALSORANO-DJ2041541 LOTTO N.4**, in cavo aereo per metri 1.970,00, in cavo interrato per metri 2.470,00, e cabina minibox nel comune di Balsorano (AQ) Rif. ProLav: **DJ2B210185**.
PROCEDIMENTO di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.R. 83/88 e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90.

La società **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise – Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la **ricostruzione** della linea MT 20KV in esercizio denominata “ BALSORANO-DJ2041541” DA CP MORINO - LOTTO 4 - in cavo aereo precordato ad elica visibile e fune portante in luogo dell'esistente in conduttori nudi e cavo interrato sulla viabilità locale.

La Società **e-distribuzione S.P.A.** richiederà alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e Sostenibilità l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto da ricostruire, ricadente nei territori del comune di Balsorano, ha uno sviluppo complessivo di Km.4.440,00 e riguarda i seguenti tratti di linea esistente:

1. LINEE MT 20 KV IN CAVO AEREO DA RICOSTRUIRE TRATTI :

- *NODO DJ204151835 – NODO DJ204349795 - ml.1.380; - NODO DJ204225380 – NODO DJ204291140 - PUNTO “A” - ml.160; - NODO DJ204291140 – PTP “ NORCIA” - ml.84; - DOPPIA TERNA MT PER CABINA “NOCE GRAN” – ml.249; - NODO DJ204240784 - PUNTO “B” – ml. 57; - PRIMA CAMPATA : NODO DJ204151835 – PTP “MARTINELLI” - ml.40;*

(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in cavo aereo da ricostruire: ml. 1.970,00).

(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in conduttori nudi in demolizione: ml.1.500,00).

2. NUOVA LINEA MT 20 KV IN CAVO INTERRATO IN PROGETTO TRATTO:

- CABINA “ANTONINI” – CABINA “TRE PONTI” (ml.1.395,00);

- CABINA “TRE PONTI” -CABINA “ NOCE GRAN” (ml.1.145,00);

(Lunghezza totale Linea MT 20 KV in cavo interrato in progetto: ml. 2.540,00).

(Lunghezza totale scavo per posa cavo Linea MT 20 KV: ml. 2.470,00).

3. NUOVA CABINA DEL TIPO MINIBOX PREFABBRICATO “TRE PONTI” DJ20-2-713141.

Le opere in progetto interesseranno:

1- Comune di Balsorano (AQ):

- Proprietà Private: - Foglio n. 26 – 28 - 33- ;(*elenco ditte allegato al progetto definitivo*);

Si rende noto altresì: