

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Ricostruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 35 con cavo aereo AL 3x35 mm² per alimentazione nuova cabina su palo (PTP) di distribuzione MT/BT denominata Curci n.DJ202-707091 con relativi nuovi raccordi linea BT a 0,400 KV per adeguamento e ricostruzione impianto esistente in Via Turri – SP n.9 Chieti-Filetto nel Comune di Villamagna (CH), rif. Iter 2602072.

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica – Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

il progetto per la ricostruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, della lunghezza di circa m 35 con cavo aereo AL 3x35 mm² per alimentare la nuova cabina su palo (PTP) di distribuzione MT/BT denominata Curci n.DJ202-707091 con relativi nuovi raccordi alle linee BT a 0,400 KV in cavo interrato Al 3x70+54,6 mm² per il miglioramento delle rete MT e BT esistente, in Via Turri – lungo la SP n.9 Chieti Filetto nel Comune di Villamagna (CH).

Il progetto prevede il collegamento della nuova cabina su palo (PTP) alla rete di distribuzione MT, mediante un'unica campata in cavo aereo dall'attuale linea MT aerea denominata "Montupoli" n.DJ20-15990 in uscita dalla CP Chieti Scalo n. DJ00-1384545, autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n. 48/DN/4 del 10.04.2002.

L'elettrodotto interesserà:

- il solo fondo privato per m 35 identificato al N.C.T. Fg.12 P.IIa 31 (parte);

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro Costantini
Il Responsabile