

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Riferimento: **AUT_2647108 - ex. AUT_2463988.**

Costruzione nuova linea MT 20 kV, in cavo interrato, della lunghezza di circa 0,950 km, realizzazione di un nuovo PTP denominato “MONTEIOVOLI”, n. DJ202756840 e linea BT 0,4 kV per una lunghezza di circa 0,515 km per l’aumento di potenza a 31 kW richiesto dal cliente AZIENDA AGRICOLA MARTINO ANTONELLA in contrada Monteiovoli, sn, in San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). (cod. SGQ: LF0000194877288 - ex cod. SGQ: LF0000174182385).

e-distribuzione S.p.A., con sede a Pescara in Via Lago di Chiusi n. 10, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009 e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

Che il progetto, di cui all’avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore con Pubblicazione n.ro 522/2022 dal 22/08/2022 al 06/09/2022, è stato modificato. In particolare, la variante consistente nella rimozione della linea BT in cavo aereo, ubicata nelle particelle n. 650 e 651 del Foglio 17, sostituendola con una linea BT in cavo interrato sulle medesime particelle.

L’elettrodotto interesserà:

Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

Strada Comunale: contrada Monteiovoli

Ente Parco Nazionale della Majella:

ZPS “IT7110129” Parco Nazionale della Majella

Fondi Privati

Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore: Foglio 17 particelle n. 143, n.650 e n.651

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Lago di Chiusi n. 10 - 65128 Pescara (PE) - C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l’Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell’iter autorizzativo, Martina Di Lello, tel. 342 3651174;

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla *Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)*, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI
Il Responsabile