

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 76 - 26 MAGGIO 2023

AUTORIZZAZIONI ENEL

Sommario

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avvisi

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_1989072. Costruzione di nuova linea MT20KV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x185 mm² dalla Cabina "FILLTEX M DJ20256141770", passando per la strada provinciale SP 57b "Via Vibrata" dal Km 0+381 al Km 0+921 e per Via Raffaello, fino alla cabina esistente "PAOLANTON M DJ202596008", per una lunghezza complessiva di circa ml 1080, nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Cod. Atlante: DJ2H2200207.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2292236. Ricostruzione di un tratto di linea elettrica aerea MT 20 kV esistente di lunghezza di circa 440,00 metri e posa cavi interrati MT 20 kV di lunghezza di circa 1.330,00 metri per il miglioramento del servizio elettrico, in località "Piano d'Orta", nei Comuni di Torre de' Passeri e Bolognano (PE) – Progetto DJ2A210109.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2337132. Realizzazione di linee elettriche MT 20 kV interrate, della lunghezza complessiva di circa 12,975 Km, ricostruzione di un tratto di linea aerea MT esistente di lunghezza circa 1,022 Km e posa in opera di sette cabine di trasformazione energia MT/BT, per miglioramento servizio elettrico, nei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Ateleta (AQ). COD: ATLANTE DJ2B210176.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2359536 PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO Progettazione linea MORINO CHIOSCO DJ2027565 LOTTO 2 - Nuova linea MT 20kV in cavo aereo ed interrato, per un totale di ml 6365, e posa di nuove cabine MT/BT con contestuale demolizione di linea in conduttori nudi, nel comune di Morino (AQ). ITER: 2359536 - ATLANTE: DJ2B210037 - WBS: EDJ2B210062

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2415696. PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023. Costruzione ed esercizio di nuovi tronchi di linea MT in cavo interrato per una lunghezza complessiva di 2840,00 metri e ricostruzione di un tronco di linea aerea a 20 kV denominata "Campotosto - lotto 2" in cavo aereo per una lunghezza di 3210 mt site nel Comune di Campotosto (AQ). RIF. PROLAV: DJ2B210177

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2429828. Piano Resilienza 2022-2023. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "SAN SEBASTIANO LOTTO_2" n. DJ2B210173. Lunghezza totale di 3,454 km in cavo aereo e di 4,00 km in cavo interrato nei comuni di TAGLIACOZZO (AQ) e CAPISTRELLO (AQ)

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2429856. Piano Resilienza 2022-2023 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "SAN SEBASTIANO LOTTO_3" n. DJ2B210174. Lunghezza totale 2,900 km in cavo aereo e 1,300 km in cavo interrato nel comune di CAPISTRELLO (AQ).

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2433272. Costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 198 m ed in cavo aereo per circa 25 m su terreni privati in prossimità dell'incrocio tra la Strada Statale n. 80 dir e Via Nuova nel COMUNE DI PIZZOLI (Aq) per lo spostamento della linea esistente. ITER ARDESIA 2433272

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2621544: Ricostruzione linea MT "PAGANICA" mediante smantellamento parziale di linea aerea MT esistente in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 1977 e demolizione di n. 29 sostegni, Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato del tipo 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 4559, Costruzione nuova linea MT 20kV in cavo aereo del tipo Al 3x35x50 della lunghezza di circa ml 104 mediante sostituzione di n.3 sostegni e installazione di n. 1 sostegno di nuova posa, nelle frazioni di Paganica e Tempera nel comune di L'Aquila (AQ). Cod. Atlante: DJ2B220080

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2622304. Progetto Impianto di Rete e-distribuzione per lavori di resilienza e potenziamento linea MT20KV "D.COLABIANCHI DJ20.31330" tramite demolizione linea aerea esistente e interramenti, nel Comune di Tagliacozzo (AQ) – COD. ATLANTE DJ2B220072.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2647308. Manutenzione delle linee elettriche MT 20Kv con la sostituzione dei cavi aerei esistenti con dei nuovi per circa 847 m su terreni privati nelle Fraz. San Giovanni e Casal Thaulero del COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (Te) per allaccio dell'impianto fotovoltaico "Lardini Alberto" ID: 52070721. Prolav: DJ2H220256.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF:AUT_2647444. Costruzione di un nuovo tratto di linea in media tensione dalla linea Ruzzi, esistente, al fine di energizzare il nuovo edificio del Cliente Antares Costruzioni e di potenziamento dell'infrastruttura esistente su via Montenero, Ripalta, Masaccio e Pier Luigi Nervi ricadenti nel comune di San Salvo (CH). Cod. SGQ: DF0000194396006.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2672160. Costruzione di linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 254 m e di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 385 m in strada comunale c.da Trapannara, Via dei Benedettini e Strada di lottizzazione nel COMUNE DI MORRO D'ORO (Te) per nuovo allaccio "Pezzicoli Costruzioni S.r.l." Codice SGQ: DF0000197867528.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF:AUT_2677952. Ricostruzione di un tratto di linea elettrica aerea MT 20 kV della lunghezza di circa 160 metri; costruzione di un nuovo tratto di linea in doppio cavo interrato MT 20 kV della lunghezza del tracciato di circa 150 metri e posa in opera della cabina di distribuzione MT/BT n. DJ202749341 denominata Apollo Center, per alimentazione nuova fornitura BT richiesta dal cliente APOLLO CENTER SRL in via S.S. 5 Tiburtina Valeria, sn nel Comune di Manoppello. (SGQ: LF0000198072797).

Avviso E- Distribuzione S.p.a.

RIF: AUT_896532. Costruzione per circa 725,00 metri di nuova linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato per il miglioramento del servizio elettrico, nel centro urbano del Comune di Caramanico Terme (PE) – ATLANTE DJ2A210017

Avviso E- Distribuzione S.p.a.

RIF: AUT_2601184. Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio cavo interrato avente una lunghezza di circa m.170 (circa) in Via Beato Angelico -Michelangelo e nuova cabina elettrica di consegna MT denominata V. BRAMANTE- 742669. Alimentazione Cliente GESTIONI CULTURLI SRL nel Comune di Pescara (PE). CODICE SGQ: LF0000188055312.



E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
PROGETTAZIONE LAVORI E AUTORIZZAZIONI

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

RIF_AUT_1989072: Costruzione di nuova linea MT20KV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x185 mm² dalla Cabina “FILLTEX M DJ20256141770”, passando per la strada provinciale SP 57b “Via Vibrata” dal Km 0+381 al Km 0+921 e per Via Raffaello, fino alla cabina esistente “PAOLANTON M DJ202596008”, per una lunghezza complessiva di circa ml 1080, nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. Cod. Atlante: DJ2H2200207

e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell’Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

che ha in progetto la realizzazione di un nuovo elettrodotto di media tensione per il miglioramento del servizio elettrico dell’intera area nel comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE).

Il progetto prevede la costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x185 mm² della lunghezza totale di circa ml 1080, a partire dalla Cabina FILLTEX M ubicata su proprietà privata (F.16 part.391) proseguendo sulla strada provinciale asfaltata SP 57b “Via Vibrata” con fiancheggiamento per ml 540 circa dal Km 0+381 al Km 0+921, a seguire su Via Raffaello, fino alla cabina esistente “PAOLANTON M DJ202596008”, posta in proprietà privata (F. 15C part. 1431).

Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati.

Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Strada comunale “Via Raffaello”
- Strada Provinciale SP 57B “Via Vibrata”

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con la presente, si attesta che l'atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

Nicola AMODIO

Il Responsabile

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA AREA REGIONALE
ABRUZZO MARCHE MOLISE – UNITA' TERRITORIALE PESCARA-CHIETI.**

Oggetto: **Riferimento_AUT_2292236.**
Ricostruzione di un tratto di linea elettrica aerea MT 20 kV esistente di lunghezza di circa 440,00 metri e posa cavi interrati MT 20 kV di lunghezza di circa 1.330,00 metri per il miglioramento del servizio elettrico, in località “Piano d’Orta”, nei Comuni di Torre de’ Passeri e Bolognano (PE) – Progetto DJ2A210109.

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, in persona del suo legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20/09/1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n. 132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la ricostruzione di un tratto di linea elettrica aerea MT a 20 kV esistente, di lunghezza di circa 440,00 metri e posa cavi interrati MT a 20kV di lunghezza di circa 1.330,00 metri, per il miglioramento del servizio elettrico, in località “Piano d’Orta”, nei Comuni di Torre de’ Passeri e Bolognano (PE).

L'elettrodotto interesserà:

- Fondi Privati:
 - Comune di Torre De’ Passeri (PE), Foglio di mappa n. 4;
 - Comune di Bolognano (PE), Foglio di mappa n. 1 sez. A.

Si precisa inoltre, che la ricostruzione interesserà:

- Strada Comunale C. da “Fara”, per circa 505,00 metri;
- Fiume Pescara e Fosso “il fossato”;
- Azienda consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo Foro;
- S.P. 56 “Piano D’Orta - Torre de’ Passeri – Madonna degli Angeli” (Traversa interna “Via Provinciale”).

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. – Unità Territoriale Pescara - Chieti con sede via Lago di Chiusi n. 2, 65128 Pescara (PE), con referente dell’iter autorizzativo Sig. Lacavalla Salvatore di Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, e-mail: salvatore.lacavalla@e-distribuzione.com e tel. 329 240 3074.
- che il presente avviso, corredato del progetto definitivo e del piano particellare, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata Legge Regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto



impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro Costantini
Il Responsabile



Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE

OGGETTO: RIF. PRATICA E-DISTRIBUZIONE: 2337132

Realizzazione di linee elettriche MT 20 kV interrate, della lunghezza complessiva di circa 12,975 Km, ricostruzione di un tratto di linea aerea MT esistente di lunghezza circa 1,022 Km e posa in opera di sette cabine di trasformazione energia MT/BT, per miglioramento servizio elettrico, nei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Ateleta (AQ). COD: ATLANTE DJ2B210176.

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano Resilienza 2021-2022, ha in programma la realizzazione di linee elettriche MT 20 kV interrate, della lunghezza complessiva di circa 12,975 Km, ricostruzione di un tratto di linea aerea MT esistente di lunghezza circa 1,022 Km e posa in opera di sette cabine di trasformazione energia MT/BT, per miglioramento servizio elettrico, nei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Ateleta (AQ).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto interesserà:

- SP 84 “Nuova Sangrina” per circa 12.002,50 metri.
- Fosso della Sarzana, per circa 16,60 metri.
- Metanodotto “ADISTRIBUZIONE GAS S.r.l.”, ubicato sulla SP 84 “Nuova Sangrina” al Km 4+485.
- Metanodotto “SNAM RETE GAS”, di n. 2 interferenze ubicate sulla SP 84 “Nuova Sangrina” al Km 6+655 e al Km 6+665.
- Metanodotto “ADISTRIBUZIONE GAS S.r.l.”, ubicato sulla SP 84 “Nuova Sangrina” al Km 11+035 (C.da Carceri Basse).
- Viabilità comunale nel Comune di Rivisondoli, per circa 30 metri.

- Viabilità comunale nel Comune di Roccaraso, per circa 355 metri.
- Viabilità comunale nel Comune di Ateleta, per circa 587,50 metri.
- Fondi privati.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000 PI. 15844561009 referente dell'iter autorizzativo, geom. Alessandro Ciuffetelli, tel. 329.2407461, e-mail: alessandro.ciuffetelli@e-distribuzione.com;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio dei comuni interessati per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Costantini

Il Responsabile



Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE

OGGETTO: RIF. PRATICA E-DISTRIBUZIONE: 2359536
PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO
Progettazione linea MORINO CHIOSCO DJ2027565 LOTTO 2 - Nuova linea MT 20kV in cavo aereo ed interrato, per un totale di ml 6365, e posa di nuove cabine MT/BT con contestuale demolizione di linea in conduttori nudi, nel comune di Morino (AQ).
ITER: 2359536 - ATLANTE: DJ2B210037 - WBS: EDJ2B210062

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, P.I. 15844561009 Società partecipante al Gruppo IVA Enel, in persona del legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano Resilienza 2022-2023, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica MT 20 kV n. DJ2027565 denominata "MORINO CHIOSCO - LOTTO 2", della lunghezza di 6365 km nel territorio del comune di Morino (AQ).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di Morino:* Strada Comunale Via Alaucci, Via Circonvallazione, Via Eveditte, Via Pagliarello, Via Breccioso, Cda Polverelli, Via Lo Schioppo, Via Scalella, Strada Comunale Sterrata
- Fondi privati.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso

Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000 PI. 15844561009 referente dell'iter autorizzativo, geom. Alessandro Ciuffetelli, tel. 329.2407461, e-mail: alessandro.ciuffetelli@e-distribuzione.com;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio dei comuni interessati per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Costantini

Il Responsabile



Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE

OGGETTO: RIFERIMENTO AUT_ 2415696

PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023

Costruzione ed esercizio di nuovi tronchi di linea MT in cavo interrato per una lunghezza complessiva di 2840,00 metri e ricostruzione di un tronco di linea aerea a 20 kV denominata “Campotosto - lotto 2” in cavo aereo per una lunghezza di 3210 mt site nel Comune di Campotosto (AQ).

RIF. PROLAV: DJ2B210177

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, P.I. 15844561009 Società partecipante al Gruppo Enel, in persona del legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell’ambito del Piano Resilienza 2022-2023, ha in programma la costruzione ed esercizio di nuovi tronchi di linea MT in cavo interrato per una lunghezza complessiva di 2840,00 metri e ricostruzione di un tronco di linea aerea a 20 kV denominata “Campotosto - lotto 2” in cavo aereo per una lunghezza di 3210 mt site nel Comune di Campotosto (AQ).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all’ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L’elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di Campotosto: Via Poggio Cancelli, Via Piedi Mascioni*
- Strade Provinciali e Regionali:
 - *Strada Provinciale n. 2 “Del Lago di Campotosto” dal km 16+320 al km 17+315*
 - *Strada Regionale n. 577 “Del Lago di Campotosto” dal Km 23+062 al km 24+070*
- Fondi privati:

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000 P.I. 15844561009, referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Alessandro Ciuffetelli, tel. 329.2407461, e-mail: alessandro.ciuffetelli@e-distribuzione.com;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Costantini

Il Responsabile

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Riferimento_AUT_2429828
Piano Resilienza 2022-2023
Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “SAN SEBASTIANO LOTTO_2” n. DJ2B210173. Lunghezza totale di 3,454 km in cavo aereo e di 4,00 km in cavo interrato nei comuni di TAGLIACOZZO (AQ) e CAPISTRELLO (AQ)

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano Resilienza 2022-2023, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica MT 20 kV n. DJ2B210173 denominata “SAN SEBASTIANO LOTTO_2” della lunghezza totale di 3,454 km in cavo aereo e di 4,00 km in cavo interrato, nel territorio dei comuni di TAGLIACOZZO (AQ) e CAPISTRELLO (AQ).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - Strada comunale “Via Nazionale” comune di Capistrello (AQ)
 - Strada comunale “Via Isonzo” comune di Capistrello (AQ)
- Strade provinciali:
 - Strada provinciale “SP 579 Palentina” al km 6+122 (Lat.42°0'36.79"N - Lon.13°20'37.98"E)
- Fondi Privati:
 - Comune di Tagliacozzo e Capistrello: elencati nel Piano Particellare del progetto.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, il Sig. Alessandro Ciuffetelli tel. 3292407461 – e-mail:

alessandro.ciuffetelli@e-distribuzione.com il Sig. Antonio Romano incaricato esterno tel. 340.6421903 – e-mail: a.romano@engineeringsrl.eu

- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio dei comuni interessati per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI
Il Responsabile

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Riferimento_AUT_2429856
Piano Resilienza 2022-2023
Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato “SAN SEBASTIANO LOTTO_3” n. DJ2B210174. Lunghezza totale 2,900 km in cavo aereo e 1,300 km in cavo interrato nel comune di CAPISTRELLO (AQ).

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano Resilienza 2022-2023, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica MT 20 kV n. DJ2B210174 denominata “SAN SEBASTIANO LOTTO_3” della lunghezza totale di 2,900 km in cavo aereo e di 1,300 km in cavo interrato, nel territorio del comune di CAPISTRELLO (AQ).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - Strada comunale “Via Sant’Andrea” comune di Capistrello (AQ)
 - Strada comunale “Via Polveriera” comune di Capistrello (AQ)
- Strade provinciali:
 - Strada provinciale “SP 579 Palentina” km 12+65 (41°58'52.86"N- 13°23'23.23"E)
- Fondi Privati:
 - Comune di Capistrello: elencati nel Piano Particellare del progetto.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, il Sig. Alessandro Ciuffetelli del ns. Ufficio tel. 3292407461 – e-mail: alessandro.ciuffetelli@e-distribuzione.com il Sig. Antonio Romano incaricato esterno tel. 340.6421903 – e-mail: a.romano@engineering srl.eu

- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio dei comuni interessati per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI
Il Responsabile

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo Marche Molise
Unità Territoriale L'Aquila

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale L'Aquila, con sede in Località Campo Pile – 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 198 m ed in cavo aereo per circa 25 m su terreni private in prossimità dell'incrocio tra la Strada Statale n. 80 dir e Via Nuova nel COMUNE DI PIZZOLI (Aq) per lo spostamento della linea esistente. ITER ARDESIA 2433272

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si attesta che il presente documento rispetta la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 30/03/2023

F.to
ANDREA BRUNELLI
Il Responsabile



E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

RIF_AUT_2621544: Ricostruzione linea MT “PAGANICA” mediante smantellamento parziale di linea aerea MT esistente in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 1977 e demolizione di n. 29 sostegni, Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato del tipo 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 4559, Costruzione nuova linea MT 20kV in cavo aereo del tipo Al 3x35x50 della lunghezza di circa ml 104 mediante sostituzione di n.3 sostegni e installazione di n. 1 sostegno di nuova posa, nelle frazioni di Paganica e Tempera nel comune di L’Aquila (AQ). Cod. Atlante: DJ2B220080

e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

che ha in progetto la ricostruzione della linea MT “PAGANICA” nelle frazioni di Paganica e Tempera nel comune di L’Aquila (AQ).

Il progetto è suddiviso in tre interventi:

- Smantellamento parziale di linea aerea MT esistente in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 1977 e demolizione di n. 29 sostegni;
- Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato del tipo 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 4559, in scavo tradizionale e in canaletta metallica da installare;
- Costruzione nuova linea MT 20kV in cavo aereo del tipo Al 3x35x50 della lunghezza di circa ml 104 mediante sostituzione di n.3 sostegni e installazione di n. 1 sostegno di nuova posa;

Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati.

Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Strada comunale “Via Cesare Battisti”;
- Strada comunale “Via del Salvatore”;
- Strada comunale “Via Gioacchino Volpe”;
- Strada comunale “Via delle Coppe”;

- Strada comunale “Via Aldo Moro”;
- Strada comunale “Via Santa Croce”;
- Strada comunale “Via Sorgenti del Vera”;
- Strada comunale “Via Fontanelle”;
- Strada comunale “Via Luigi Biordi”;
- Strada comunale “Via Sant’ Angelo”;
- Strada comunale “Via Paganica”;
- Strada comunale “Via L’ Aquila”;
- Strada comunale “Via del Mandorlo”;
- Piazzetta “delle Oche”;
- Strada Stratale 17 Bis “della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore”
- Torrente Raiale;
- Fiume Vera;
- Canale di scolo.

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull’Albo Pretorio del Comune interessato.

Con la presente, si attesta che l’atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile



e-distribuzione S.p.A. INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la ricostruzione di una nuova linea elettrica MT 20 kV interrata, per una lunghezza complessiva di circa 1450,00 metri e rimozione parte dell'aereo esistente in conduttori nudi obsoleti, per miglioramento servizio elettrico, nel Comune di Tagliacozzo (AQ).

ATLANTE DJ2B220072– Iter n° 2622304.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO - DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso Vittorio Emanuele II, 301- 65122 PESCARA (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Jesi,

F.to

Alessandro COSTANTINI

Responsabile Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo Marche Molise
Progettazione e lavori

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise – Progettazione e lavori, con sede in Viale G. Bovio n. 40 – 64100 Teramo, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto la realizzazione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 98 m in Via Cascella nella Fraz. San Giovanni del COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (Te) per allaccio dell’ impianto fotovoltaico “Lardini Alberto” Iter. 2647308; id. 52070721

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si attesta che il presente documento rispetta la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Teramo, 17/01/2023

F.to
NICOLA AMODIO
Il Responsabile



E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA AREA
REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONE PATRIMONIO
INDUSTRIALE

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Rif_aut_2647444 Costruzione di un nuovo tratto di linea in media tensione dalla linea Ruzzi, esistente, al fine di energizzare il nuovo edificio del Cliente Antares Costruzioni e di potenziamento dell'infrastruttura esistente su via Montenero, Ripalta, Masaccio e Pier Luigi Nervi ricadenti nel comune di San Salvo (CH). Cod. SGQ: DF0000194396006

e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione di una nuova linea elettrica interrata MT fino a 20kv in cavo 3x1x240+150 mm² del tipo tripolare ad elica visibile in scavo a cielo aperto, per una lunghezza di circa 1310.00 mt sia su strada asfaltata che su terreno naturale e il potenziamento alla rete esistente BT fino a 230/400 V tramite la posa di cavi 3x150+95Al del tipo quadripolare ad elica visibile in tecnica di scavo a cielo aperto su strada asfaltata per una lunghezza di circa 540.00 mt, per l'allaccio a nuova cabina secondaria a cura del cliente in Via Montenero con intervento di potenziamento della rete esistente di Via Ripalta nel Comune di Salvo(CH), secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati e come meglio specificato nella relazione tecnica.

Si precisa inoltre che:

La posa dei cavi interrati di media tensione e di bassa tensione andrà a interessare:

- Contrada Bufalara
- Via Montenero (interferenza SP199 per attraversamento)
- Via Masaccio
- Via Ripalta
- Via Pier Luigi Nervi (interferenza con METANODOTTO SNAM)

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma in Via Ombrone, n.2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Autorizzazioni e Patrimonio Industriale in Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, Sig.Franco Piermarini, del nostro

Ufficio Autorizzazione e Patrimonio Industriale, e-mail: franco.piermarini@e-distribuzione.com, cel. 388 7246269;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo Marche Molise

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale Teramo, con sede in Viale G. Bovio n. 40 – 64100 Teramo, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione di linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 254 m e di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 385 m in Strada comunale c.da Trapannara, Via dei Benedettini e Strada di lottizzazione nel COMUNE DI MORRO D'ORO (Te) per nuovo allaccio "Pezzicoli Costruzioni S.r.l.". Iter Ardesia: 2672160.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si attesta che il presente documento rispetta la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Teramo, 04/04/2023

F.to
ALESSANDRO COSTANTINI
Il Responsabile

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
Programmazione e Gestione – Autorizzazione e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/09

Oggetto: Riferimento **AUT_2677952**.

Ricostruzione di un tratto di linea elettrica aerea MT 20 kV della lunghezza di circa 160 metri; costruzione di un nuovo tratto di linea in doppio cavo interrato MT 20 kV della lunghezza del tracciato di circa 150 metri e posa in opera della cabina di distribuzione MT/BT n. DJ202749341 denominata Apollo Center, per alimentazione nuova fornitura BT richiesta dal cliente APOLLO CENTER SRL in via S.S. 5 Tiburtina Valeria, sn nel Comune di Manoppello. (SGQ: LF0000198072797).

e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, in persona del suo legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20/09/1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n. 132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la ricostruzione di un tratto di linea elettrica aerea MT 20 kV della lunghezza di circa 160 metri; costruzione di un nuovo tratto di linea in doppio cavo interrato MT 20 kV della lunghezza del tracciato di circa 150 metri e posa in opera della cabina di distribuzione MT/BT n. DJ202749341 denominata Apollo Center, per alimentazione nuova fornitura BT richiesta dal cliente APOLLO CENTER SRL in via S.S. 5 Tiburtina Valeria, sn nel Comune di Manoppello.

L'intervento interesserà:

- Fondo privato: Comune di Manoppello Foglio 2 p.lla 25

Si rende noto altresì:

- Che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. – Unità Territoriale Pescara - Chieti con sede via Lago di Chiusi n. 2, 65128 Pescara (PE), con referente dell'iter autorizzativo Martina Di Lello di Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, e-mail: martina.dilello@e-distribuzione.com e tel. 342 3651174
- che il presente avviso e corredato del progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata Legge Regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro Costantini
Il Responsabile



Firmato da
Alessandro
Costantini
il 18/04/2023 alle
16:48:09 CEST

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo Marche Molise
Unità Territoriale Pescara-Chieti

Oggetto: **RIFERIMENTO: AUT_896532**

Costruzione per circa 725,00 metri di nuova linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato per il miglioramento del servizio elettrico, nel centro urbano del Comune di Caramanico Terme (PE) – ATLANTE DJ2A210017.

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale Pescara-Chieti con sede legale in Roma in Via Ombrone n.2, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione per circa 725,00 metri di nuova linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato per il miglioramento del servizio elettrico, nel centro urbano del Comune di Caramanico Terme (PE), da realizzare in cavo interrato AL 3x185 mm², autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n.215 del 20.12.2004.

Gli elettrodotti interrati interesseranno:

- **Strada Comunale viale “Roma” per circa 205,00 metri;**
- **Strada Comunale via “Aurici” per circa 265,00 metri;**
- **Strada Comunale via “della Libertà” per circa 255,00 metri.**

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A., con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Pescara (PE), in Via Lago di Chiusi, n. 10 – 65128 Pescara (PE), referente dell'iter autorizzativo, Sig. Nicola Maurizio, e-mail: nicola.maurizio@e-distribuzione.com cell 329 9445618;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

ALESSANDRO COSTANTINI
Il Responsabile



Firmato da
Alessandro
Costantini
il 09/05/2023 alle
09:59:58 CEST

e- distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia-Area Regionale Abruzzo Marche Molise
Unità Territoriale Pescara-Chieti

Oggetto: RIFERIMENTO: AUT_2601184. Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio cavo interrato avente una lunghezza di circa m.170 (circa) in Via Beato Angelico -Michelangelo e nuova cabina elettrica di consegna MT denominata V. BRAMANTE- 742669. Alimentazione Cliente GESTIONI CULTURLI SRL nel Comune di Pescara (PE). CODICE SGQ LF0000188055312. L.R. 83/1988-132/1999. Richiesta pubblicazione.

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e Reti Italia-Area Regionale Abruzzo Marche Molise -Unità Territoriale Pescara-Chieti, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO


che ha in progetto la costruzione di un nuovo tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio cavo interrato avente una lunghezza di circa m. 170,00 e nuova cabina elettrica di consegna MT denominata V. BRAMANTE-742669- nel Comune di Pescara (PE).

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN470 del 31/07/2002 interesserà le Strade Comunali Via Beato Angelico e Michelangelo.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo- Dipartimento Territorio e Ambiente-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio- Corso Vittorio Emanuele II, 301-65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente al piano tecnico, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

firmato

Firmato da
Alessandro
Costantini
il 09/05/2023 alle
09:59:56 CEST



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it