

**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE**  
**AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**RIF\_AUT\_ 2562200: Smantellamento di due tratti di linea aerea MT esistente in conduttore nudo per una lunghezza totale di circa ml 1313 con demolizione di n. 19 sostegni, Sostituzione di conduttore aereo nudo di linea MT 20KV esistente con nuovo cavo aereo precordato sez.cond. AL 3x150 per una lunghezza di circa 150 ml, Costruzione di nuova linea MT 20kV “ANNUNZIATA DJ24220057” in cavo interrato conduttori tipo 3x1x185 Al in scavo tradizionale, in tecnica no-dig e in canale staffata per un lunghezza totale di circa ml 1948, nei comuni di Roseto e Giulianova (TE). Cod. Atlante: DJ24220057**

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

## **RENDE NOTO**

che ha in progetto la realizzazione di un nuovo elettrodotto di media tensione, previa demolizione di linea MT aerea esistente, per il miglioramento del servizio elettrico dell'intera area nei comuni di Roseto e Giulianova (TE).

Il progetto è suddiviso in tre interventi:

- Smantellamento di due tratti di linea aerea MT esistente in conduttore nudo per una lunghezza totale di circa ml 1313 con demolizione di n. 19 sostegni: da sostegno in via Cupa a sostegno in via Falgioni, nel comune di Giulianova per un lunghezza di circa ml 850 e n. 16 sostegni da demolire; da sostegno su via Brecciola nel comune di Giulianova, attraversando il fiume Tordino, a sostegno in prossimità di SS 16 nel comune di Roseto per un lunghezza di circa ml 463 e n. 3 sostegni da demolire.
- Sostituzione di conduttore aereo nudo di linea MT 20KV esistente con nuovo cavo aereo precordato sez.cond. AL 3x150 per una lunghezza di circa 150 ml, fra n. 2 sostegni esistenti posti l'uno nel territorio del comune di Roseto e l'altro nel territorio del comune di Giulianova, alle estremità della fascia di rispetto del fiume Tordino ad una distanza di circa ml 125 dalla linea di costa.
- Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato conduttori tipo 3x1x185 Al in scavo tradizionale, in tecnica no-dig e in canale staffata per un lunghezza totale di circa ml 1948, per i seguenti tratti: da cabina secondaria “ANNUNZIAT M DJ202446228” su SS80 del Gran Sasso d’Italia dal km 100+060 al km 100+108, proseguendo su SS16 Adriatica dal km

411+040 fino al km 411+939, fino a cabina secondaria “QUARTIGLI M DJ202391437”, per una lunghezza totale di circa ml 1183; da SS80 del Gran Sasso d’Italia al km 98+357 fino al km 99+100 in tecnica no-dig, per una lunghezza di circa ml 765.

Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati.

Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Tratta Ferroviaria “Teramo-Giulianova”
- Tratta Ferroviaria “Adriatica”
- Fosso Mustaccio
- Fiume Tordino
- Strada Stratale SS16 “Adriatica”
- Strada Stratale SS80 “del Gran Sasso d’Italia”

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sugli Albi Pretori dei Comuni interessati.

Con la presente, si attesta che l’atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile