



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

SPECIALE N. 92 - 21 GIUGNO 2023

### AUTORIZZAZIONI ENEL

#### Sommario

#### E-DISTRIBUZIONE

##### Avvisi

###### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2355716. Posa cavo interrato MT 20 kV, della lunghezza di circa 280,00 metri, diametrale "Trasversale Colorificio" - Upim Asid 2021", per miglioramento del servizio elettrico, in Strade Comunali Via "Emilia", Via "Milano" e Via "Trento" nel Comune di Pescara (PE) - Atlante DJ2A210196.

###### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2359632. Autorizzazione all'installazione di una cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 1851 m e BT 400V in cavo interrato per circa 15 m in Via Arischia, Strada Provinciale 29 - Via dell'Aquila nei COMUNI DI PIZZOLI E L'AQUILA.

###### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2359660. Smantellamento di tratti di linea aerea MT per una lunghezza totale di circa ml 1880 con rimozione di n. 33 sostegni e di n. 3 PTP, manutenzione delle linee aeree esistenti mediante sostituzione di n. 6 sostegni e posa di nuovo cavo aereo Al 3x95x50 per una lunghezza di circa ml 819, costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 2636, installazione di tre nuove cabine di trasformazione MT/BT in via Nicola Perrotti, in loc. Colle Piano e in prossimità di SS 80, per la ricostruzione della linea "CORTINO" (Lotto 1) nel comune di Teramo Cod. Atlante: DJ2H210115

###### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2366076. Sostituzione dei conduttori nudi esistenti con un nuovo cavo aereo MT per circa 1691 m su terreni privati in Loc. Collemare nel COMUNE DI L'AQUILA (Lotto 2).

###### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2484548. Realizzazione di una linea MT 20kv in cavo interrato per 1410 m e in Strada Provinciale n. 103, Via Paganica e Strada Comunale Filetto in Fraz. Filetto nel COMUNE DI L'AQUILA per il miglioramento del servizio elettrico.(Lotto 2) ATLANTE-DJ2B190096.

###### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2562200. Smantellamento di due tratti di linea aerea MT esistente in conduttore nudo per una lunghezza totale di

circa ml 1313 con demolizione di n. 19 sostegni, Sostituzione di conduttore aereo nudo di linea MT 20KV esistente con nuovo cavo aereo precordato sez.cond. AL 3x150 per una lunghezza di circa 150 ml, Costruzione di nuova linea MT 20kV "ANNUNZIATA DJ24220057" in cavo interrato conduttori tipo 3x1x185 Al in scavo tradizionale, in tecnica no-dig e in canale staffata per un lunghezza totale di circa ml 1948, nei comuni di Roseto e Giulianova (TE). Cod. Atlante: DJ24220057

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2581496. PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO. Costruzione ed esercizio di sette cabine di trasformazione MT/BT e realizzazione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 14.443 m ed in cavo aereo per circa 78 m e rimozione di parte della linea aerea esistente in Strada Provinciale n. 37, Strada Provinciale n. 36, Via Beato Timoteo, Strada Comunale dei Santi, Via di Civita, Strada Regionale n. 5Bis, Strada Privata, Via San Paolo, Via Ugo Foscolo, Via Eugenio Montale, Strada Provinciale n. 35Bis, Via dell'Aquila, Via Sant'Angelo, Largo Belvedere, Strada Privata, Via Vigna la Valle, Via della Fonte, Via Castello, Via Sotto Le Vignole, Costa Fonte Augelli II, Strada Provinciale n. 120, Via Padre Sisto Centi e terreni privati nei COMUNI DI L'AQUILA E OCRE (AQ). PROLAV: DJ2B220176-DJ2B210039-DJ2B210040-DJ2B210041-DJ2B210043 – WBS/ODM: 182324245

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2606752. PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023 Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente in conduttori nudi denominata "MAGLIANO DJ2029568" - LOTTO 2 PARTE IV; in cavo interrato per ml.470,00, nel Comune di Magliano De' Marsi (AQ); Tratto: Cabina Rosciolo – Nuova Cabina Fonte Barbarano. Rif. Pro.Lav: DJ2B210192. PROCEDIMENTO: Attuazione della L.R. 20 settembre 1988 n.83 e L.R. 23 dicembre 1999 n.132 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione fino a 30.000 volt e lunghezza non superiore a 2.000 metri.

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2615948. Costruzione nuova linea MT 20 KV interrata per m 9,00, nuova linea BT 220/400 V per m. 391,00 e posa di n 11 pozzetti e n. 10 contenitori stradali del tipo C3M in Via Ascolana nel Comune di Alba Adriatica (TE) per miglioramento qualitativo del servizio elettrico ProLav: DJ2H210268

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2616448. Costruzione nuova linea MT 20 KV interrata per m 6,00, nuova linea BT 220/400 V per m. 25,00 e posa nuova cabina box MT/BT C.da Fino Ruote nel Comune di Castilenti (TE) per nuova connessione del Cliente KULTO SRL. SGQ: LF0000190138489 - ProLav: DJ2H220158

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2620620. Smantellamento e ricostruzione di linea aerea MT "S.PAOLO DJ20.41965" in conduttore aereo nudo con nuovo conduttore in cavo elicord, per una lunghezza totale di circa ml 303.47, compresa la sostituzione di n.5 sostegni in lamiera del tipo 14/D, 14/F e 14/H, in attraversamento della SP30 – Via Battistelli nel Comune di Atri (TE). Cod. Atlante: DJ2H220061, Codice di rintracciabilità: 6302523774

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2621520. Lavori di resilienza e potenziamento linea MT20KV ""NERETO – DJ20.18249" tramite demolizione di una linea aeree esistente della lunghezza di ml. 791 a conduttori nudi e di linea interrata della lunghezza di ml. 267, realizzazione di un nuovo tratto di linea interrata della lunghezza di ml. 963 con posa di un tubo di Ø160 e Sez. Cond. Al 3x(1x185)XLPE, ricostruzione di due tratti di linea aerea in cavo elicord AL 3x1x150+54Y della lunghezza di ml. 988 e ml. 234, realizzazione di un nuovo tratto di linea aerea in cavo aereo elicord AL 3X35+50Y. della lunghezza di ml. 988 nel Comune di Corropoli (TE) e nel Comune di Nereto (TE). Prot. Atlante: DJ2H220283.

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2622292. Lavori di resilienza e potenziamento linea MT20KV "VOLTARROSTO" tramite demolizione di tre linee aeree esistenti della lunghezza di ml. 975, ml. 90 e ml. 60 a conduttori nudi e di linea interrata della lunghezza di ml. 238, realizzazione di un nuovo tratto di linea interrata della lunghezza di ml. 1312 con conduttori se. 3x158 mm2, ricostruzione di un tratto di linea aerea in cavo elicord AL 3x1x150+54Y della lunghezza di ml. 192, realizzazione di due nuovi tratti di linea aerea in cavo aereo elicord AL 3x1x150+54Y della lunghezza di ml. 63 e ml. 100 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Prot. Atlante: DJ2H220068.

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2622300. Progetto Impianto di Rete e-distribuzione per Lavori di resilienza e potenziamento linea MT 20 KV "PRATOLA P. DJ20.46667" tramite adeguamento della linea aerea esistente e nuovi interramenti e ricostruzioni in cavo aereo elicord, nel comune di Pratola Peligna (AQ) e nel Comune di Sulmona (AQ). COD. ATLANTE DJ2B220164

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2625004 - 2625016. Costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 150 m e realizzazione linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 708 m in Piazza Gran Sasso, Via Vigna Vecchia, Via Roma - Strada Regionale n. 82, Via dei Santi e Via Pratanel COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (Aq) per nuovo allaccio "BE CHARGE S.r.l." PROLAV: DJ2B220185.

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2655816. PNRR INTERVENTO SMART GRID ABRUZZO MOLISE. Codice CUP F18B22001860006. Costruzione di linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 1085 m in Via A. Diaz, Viale G. Mazzini, Via L. Di Paolantonio, Largo A. Tancredi, Circonvallazione Spalato, Vico del Condotto, Corso Porta Romana, Vico del Nardo, Via G. Taraschi e Via R. Iracinto nel COMUNE DI TERAMO per il potenziamento della Linea MT "Carminé". Protocollo Atlante: DJ2H230099.

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2672692. Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 50 con cavo interrato AL 3x185 mm2 per alimentazione nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Diamante n.DJ202757570 con relative nuove uscite linea BT a 0,400 KV per nuova fornitura di energia elettrica al complesso residenziale "Diamante" in corso di realizzazione dalla Lattanzio Costruzione S.r.L in Via dei Vestini nel Comune di Chieti (CH).

### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

RIF: AUT\_2678332. Posa cavi interrati MT 20.000 V e BT 230/400 V, per demolizione cabina denomina "H.JOLLY" ed energizzazione nuova cabina denominata "NAVE DI CASCELLA" richiesto dal cliente "ECO DOMUS Srl", in Viale "della Riviera" e Via "Mazzini" nel Comune di Pescara (PE). ID Pratica: 359659119 Cod. SGQ DF0000198495294.

## **C. PIERSIGILLI & ASSOCIATI**

### **Avvisi**

#### **Avviso e-distribuzione S.p.A.**

Potenziamento Cabina Primaria 150/20 KV ubicata in Rosciano (PE) – Loc. Villa Oliveti – S.P. N°20 -Strada Comunale della Villa da parte della e-distribuzione S.p.A.

**e-distribuzione S.p.A.**  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Abruzzo Marche Molise  
Programmazione e Gestione - Proget.Lavori-Autoriz. Mt - Autoriz. Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: RIF\_AUT\_ 2355716 - Posa cavo interrato MT 20 kV, della lunghezza di circa 280,00 metri, diametrale "Trasversale Colorificio – Upim Asid 2021", per miglioramento del servizio elettrico, in Strade Comunali Via "Emilia", Via "Milano" e Via "Trento" nel Comune di Pescara (PE) – Atlante DJ2A210196.

**e-distribuzione S.p.A.** – Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

### RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica, denominata diametrale "Trasversale Colorificio – Upim Asid 2021" in cavo interrato MT 20 kV, della lunghezza di circa 280,00 metri, per miglioramento del servizio elettrico, in Strade Comunali Via "Emilia", Via "Milano" e Via "Trento" nel Comune di Pescara (PE).

Il progetto prevede la posa di un cavo interrato di Media Tensione, ad elica visibile con conduttori in alluminio 3x185 mmq Al, per uno sviluppo lineare complessivo, dello scavo, pari a circa 280,00 metri, il tutto nelle Strade Comunali Via "Emilia", Via "Milano" e Via "Trento".

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma in Via Ombrone, n.2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Pescara (PE), in Via Lago di Chiusi, 10 – 65128 Pescara (PE), referente dell'iter autorizzativo, Sig.ra Martina DI LELLO, tecnico specialista autorizzazione e patrimonio industriale (e-mail: martina.dilello@e-distribuzione.com tel. 3423651174;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI  
Il Responsabile



Firmato da  
Alessandro  
Costantini  
il 26/04/2023 alle  
11:49:31 CEST

e-distribuzione S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Abruzzo Marche Molise  
Unità Territoriale L'Aquila

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale L'Aquila, con sede in Località Campo Pile — 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

### RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT e linea MT 20 kV in cavo interrato per 1851 m e di una linea BT 400 V in cavo interrato per 15 m in Via Arischia, Strada Provinciale 29 — Via dell'Aquila nei COMUNI DI PIZZOLI e L'AQUILA per il miglioramento del servizio elettrico.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n. 7 e n. II delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo — Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 — 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 26/04/2022



**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE**  
**PROGETTAZIONE LAVORI E AUTORIZZAZIONI**

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**RIF\_AUT\_2359660: Smantellamento di tratti di linea aerea MT per una lunghezza totale di circa ml 1880 con rimozione di n. 33 sostegni e di n. 3 PTP, manutenzione delle linee aeree esistenti mediante sostituzione di n. 6 sostegni e posa di nuovo cavo aereo Al 3x95x50 per una lunghezza di circa ml 819, costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 2636, installazione di tre nuove cabine di trasformazione MT/BT in via Nicola Perrotti, in loc. Colle Piano e in prossimità di SS 80, per la ricostruzione della linea “CORTINO” (Lotto 1) nel comune di Teramo  
Cod. Atlante: DJ2H210115**

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. n.132/99

**R E N D E N O T O**

che ha in progetto la ricostruzione di linea elettrica MT denominata “CORTINO” (Lotto 1), per il miglioramento del servizio elettrico dell'intera area nel comune di Teramo (TE).

Il progetto è suddiviso in quattro interventi:

- Smantellamento di tratti di linea aerea MT per una lunghezza totale di circa ml 1880 con rimozione di n. 33 sostegni e di n. 3 PTP esistenti in località Colle Piano e in prossimità della SP 48B tra il km 2+955 e il km 3+413.
- Manutenzione delle linee aeree esistenti mediante sostituzione di n. 6 sostegni e posa di nuovo cavo aereo Al 3x95x50 per una lunghezza di circa ml 819, per i seguenti tratti: da traliccio esistente TB2/SC1 (Fg. 66 part. 295) a palo da sostituire in prossimità della SP 48B al km 3+413; da palo da sostituire in Strada Comunale Colle Piano (Fg. 71 part. 509) a palo da sostituire per intercettazione linea interrata esistente (Fg. 71 part. 931).
- Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 2636 per i seguenti tratti: dal nuovo palo posto in prossimità della SP 48B la linea si interrerà ed attraversando la SP 48B al km. 3+413 la fiancheggerà fino al km. 21+612 dove svolterà su Via N. Perrotti ed effettuerà un'entra ed esci nella nuova cabina denominata “DJ20-2-715072”; da qui il cavo tornerà sulla SP 48B che fiancheggerà fino al km. 2+955 per terminare all'interno della buca giunti posta sul terreno privato confinante; dall'ultimo palo, in loc. Colle Piano verrà posato un cavo interrato del

tipo 3x1x185 che effettuerà un entra ed esci nella nuova cabina “DJ20-2-715073” posizionata a circa 200 m a valle, per proseguire verso la SS 80; da qui il cavo fiancheggerà la SS 80 dal km. 70+676 al km. 70+045, effettuando un entra ed esci nella nuova cabina denominata “DJ20-2-715089” posizionata al km. 70+213, su un terreno di proprietà comunale, per proseguire lungo via A. Parbella e terminare all’interno della cabina esistente denominata “Iannetti M DJ20-2-316779”.

- Installazione di n.3 cabine secondarie MT/BT in via N. Perrotti (DJ20-2-715072), in loc. Colle Piano (DJ20-2-715073) e in prossimità di SS 80 (DJ20-2-715089).

Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati. Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Strada Provinciale SP 48B
- Strada Comunale “Colle Piano”
- Strada Comunale “Via Amedeo Parabella”
- Strada Comunale “Via Nicola Perrotti”
- Strada Stratale 80 “del Gran Sasso d'Italia”
- Fosso Messato
- Fosso Piano
- Fosso dell’Acqua Salata
- Fosso Rio
- Fossato

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull’Albo Pretorio del Comune interessato.

Con la presente, si attesta che l’atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

**Nicola AMODIO**

Il Responsabile

e-distribuzione S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Abruzzo Marche Molise  
Unità Territoriale L'Aquila

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale L'Aquila, con sede in Località Campo Pile — 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

### RENDE NOTO

che ha in progetto la sostituzione dei conduttori nudi esistenti con un nuovo cavo aereo MT per circa 1691 m su terreni privati in LOC. Collemare nel COMUNE DI L' AQUILA (Lotto 2) per il miglioramento del servizio elettrico.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n. 7 e n. II delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo — Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 — 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 26/04/2022



e-distribuzione S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Abruzzo Marche Molise  
Unità Territoriale L'Aquila

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale L'Aquila, con sede in Località Campo Pile — 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n ° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n ° 132.

### RENDE NOTO

che ha in progetto la Realizzazione di una linea MT 20kv in cavo interrato per 1410 m e in Strada Provinciale n. 103, Via Paganica e Strada Comunale Filetto in Fraz. Filetto nel COMUNE DI L'AQUILA (Lotto 2) per il miglioramento del servizio elettrico. ATLANTE-DJ2B190096 RF: AUT\_ 2484548

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n. 7 e n. II delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo — Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 — 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 26/04/2022



**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE**  
**AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**RIF\_AUT\_ 2562200: Smantellamento di due tratti di linea aerea MT esistente in conduttore nudo per una lunghezza totale di circa ml 1313 con demolizione di n. 19 sostegni, Sostituzione di conduttore aereo nudo di linea MT 20KV esistente con nuovo cavo aereo precordato sez.cond. AL 3x150 per una lunghezza di circa 150 ml, Costruzione di nuova linea MT 20kV “ANNUNZIATA DJ24220057” in cavo interrato conduttori tipo 3x1x185 Al in scavo tradizionale, in tecnica no-dig e in canale staffata per un lunghezza totale di circa ml 1948, nei comuni di Roseto e Giulianova (TE). Cod. Atlante: DJ24220057**

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

che ha in progetto la realizzazione di un nuovo elettrodotto di media tensione, previa demolizione di linea MT aerea esistente, per il miglioramento del servizio elettrico dell'intera area nei comuni di Roseto e Giulianova (TE).

Il progetto è suddiviso in tre interventi:

- Smantellamento di due tratti di linea aerea MT esistente in conduttore nudo per una lunghezza totale di circa ml 1313 con demolizione di n. 19 sostegni: da sostegno in via Cupa a sostegno in via Falgioni, nel comune di Giulianova per un lunghezza di circa ml 850 e n. 16 sostegni da demolire; da sostegno su via Brecciola nel comune di Giulianova, attraversando il fiume Tordino, a sostegno in prossimità di SS 16 nel comune di Roseto per un lunghezza di circa ml 463 e n. 3 sostegni da demolire.
- Sostituzione di conduttore aereo nudo di linea MT 20KV esistente con nuovo cavo aereo precordato sez.cond. AL 3x150 per una lunghezza di circa 150 ml, fra n. 2 sostegni esistenti posti l'uno nel territorio del comune di Roseto e l'altro nel territorio del comune di Giulianova, alle estremità della fascia di rispetto del fiume Tordino ad una distanza di circa ml 125 dalla linea di costa.
- Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato conduttori tipo 3x1x185 Al in scavo tradizionale, in tecnica no-dig e in canale staffata per un lunghezza totale di circa ml 1948, per i seguenti tratti: da cabina secondaria “ANNUNZIAT M DJ202446228” su SS80 del Gran Sasso d’Italia dal km 100+060 al km 100+108, proseguendo su SS16 Adriatica dal km

411+040 fino al km 411+939, fino a cabina secondaria “QUARTIGLI M DJ202391437”, per una lunghezza totale di circa ml 1183; da SS80 del Gran Sasso d’Italia al km 98+357 fino al km 99+100 in tecnica no-dig, per una lunghezza di circa ml 765.

Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati.

Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Tratta Ferroviaria “Teramo-Giulianova”
- Tratta Ferroviaria “Adriatica”
- Fosso Mustaccio
- Fiume Tordino
- Strada Stratale SS16 “Adriatica”
- Strada Stratale SS80 “del Gran Sasso d’Italia”

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sugli Albi Pretori dei Comuni interessati.

Con la presente, si attesta che l’atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile



Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI**  
**AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE**

**OGGETTO:** RIF. PRATICA E-DISTRIBUZIONE: 2581496  
PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO

Costruzione ed esercizio di sette cabine di trasformazione MT/BT e realizzazione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 14.443 m ed in cavo aereo per circa 78 m e rimozione di parte della linea aerea esistente in Strada Provinciale n. 37, Strada Provinciale n. 36, Via Beato Timoteo, Strada Comunale dei Santi, Via di Civita, Strada Regionale n. 5Bis, Strada Privata, Via San Paolo, Via Ugo Foscolo, Via Eugenio Montale, Strada Provinciale n. 35Bis, Via dell'Aquila, Via Sant'Angelo, Largo Belvedere, Strada Privata, Via Vigna la Valle, Via della Fonte, Via Castello, Via Sotto Le Vignole, Costa Fonte Augelli II, Strada Provinciale n. 120, Via Padre Sisto Centi e terreni privati nei COMUNI DI L'AQUILA E OCRE (AQ).

PROLAV: DJ2B220176-DJ2B210039-DJ2B210040-DJ2B210041-DJ2B210043 –  
WBS/ODM: 182324245

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, P.I. 15844561009 Società partecipante al Gruppo IVA Enel, in persona del legale rappresentante Andrea Brunelli, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

### **RENDE NOTO**

che nell'ambito del Piano Resilienza 2022-2023, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica MT 20 kV n. DJ2B220176 – DJ2B210039 – DJ2B210040 – DJ2B210041- DJ2B210043 denominata “MONTICCHIO”, della lunghezza di 14.443 km nel territorio dei comuni di L'Aquila e Ocre (AQ).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:

Comune di L'Aquila: Via Beato Timoteo, Strada Comunale dei Santi, Via di Civita, Via San Paolo, Via Ugo Foscolo, Via Eugenio Montale, Via dell'Aquila, Via Sant'Angelo, Largo Belvedere, Strada Privata, Via Vigna la Valle, Via della Fonte, Via Castello, Via Sotto Le Vignole, Costa Fonte Augelli II, Via Padre Sisto Centi.

Comune di Ocre: Via di Civita

- Fondi privati.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000 PI. 15844561009 referente dell'iter autorizzativo, geom. Alessandro Ciuffetelli, tel. 329.2407461, e-mail: alessandro.ciuffetelli@e-distribuzione.com;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio dei comuni interessati per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

**Andrea Brunelli**

Il Responsabile



e-distribuzione S.p.A.  
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA  
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

**R E N D E N O T O**

che ha in progetto la realizzazione di un tratto di linea elettrica MT 20 Kv in cavo interrato, per una lunghezza complessiva di circa 470 metri (*in sostituzione della linea aerea esistente in conduttori nudi derivazione per PTP Fonte Barbarano prevista in demolizione*), per lavori di resilienza e potenziamento della linea MT20KV "MAGLIANO DJ2029568" LOTTO N. 2 PARTE IV nel Comune di Magliano De' Marsi (AQ).

TRATTO: Cabina Rosciolo DJ20-2-190766 – Nuova Cabina Fonte Barbarano DJ20-2-711161;

ATLANTE : DJ2B210192 – Iter n° 2606752.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO - DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso Vittorio Emanuele II, 301- 65122 PESCARA (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

F.to  
p.i. **Alessandro COSTANTINI**



Firmato da  
Alessandro  
Costantini  
il 20/04/2023 alle  
13:00:45 CEST



Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/89

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA  
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE  
UNITA' TERRITORIALE TERMO**

**OGGETTO: Riferimento AUT\_2615948 (da citare nell'oggetto della risposta).**

Costruzione nuova linea MT 20 KV interrata per m 9,00, nuova linea BT 220/400 V per m. 391,00 e posa di n 11 pozzetti e n. 10 contenitori stradali del tipo C3M in Via Ascolana nel Comune di **Alba Adriatica (TE)** per miglioramento qualitativo del servizio elettrico  
ProLav: **DJ2H210268**

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante Grazia Nurzia, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

La Costruzione nuova linea MT 20 KV interrata per m 9,00, nuova linea BT 220/400 V per m. 391,00 e posa di n 11 pozzetti e n. 10 contenitori stradali del tipo C3M in Via Ascolana nel Comune di **Alba Adriatica (TE)** per miglioramento qualitativo del servizio elettrico

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà Denuncia Di Nuovo Impianto (DNI) alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Lago di Chiusi, 2 65127 PESCARA, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, geom. Marcello di Remigio, tel. cel. 3294303007;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Grazia Nurzia

Il Responsabile

 Firmato da Grazia  
Nurzia  
il 24/04/2023 alle  
15:28:04 CEST





**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA  
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE  
UNITA' TERRITORIALE TERMO**

**OGGETTO: Riferimento AUT\_2616448 (da citare nell'oggetto della risposta).**

Costruzione nuova linea MT 20 KV interrata per m 6,00, nuova linea BT 220/400 V per m. 25,00 e posa nuova cabina box MT/BT C.da Fino Ruote nel Comune di **Castilenti (TE)** per nuova connessione del Cliente **KULTO SRL**.  
SGQ: LF0000190138489 - ProLav: DJ2H220158

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante Grazia Nurzia, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**R E N D E   N O T O**

La Costruzione nuova linea MT 20 KV interrata per m 6,00, nuova linea BT 220/400 V per m. 25,00 e posa nuova cabina box MT/BT C.da Fino Ruote nel Comune di **Castilenti (TE)** per nuova connessione del Cliente **KULTO SRL**.  
SGQ: LF0000190138489 - ProLav: DJ2H220158

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà Denuncia Di Nuovo Impianto (DNI) alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
  - *Comune di Castilenti*: Strada comunale
- Fondi privati:
  - *Comune di Castilenti*: elencati nel Piano Particellare del progetto.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Lago di Chiusi, 2 65127 PESCARA, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, geom. Marcello di Remigio, tel. cel. 3294303007;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Grazia Nurzia

Il Responsabile



Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE**  
**AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

**RIF\_AUT\_ 2620620: Smantellamento e ricostruzione di linea aerea MT “S.PAOLO DJ20.41965” in conduttore aereo nudo con nuovo conduttore in cavo elicord, per una lunghezza totale di circa ml 303.47, compresa la sostituzione di n.5 sostegni in lamiera del tipo 14/D, 14/F e 14/H, in attraversamento della SP30 – Via Battistelli nel Comune di Atri (TE). Cod. Atlante: DJ2H220061, Codice di rintracciabilità: 6302523774**

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell’Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**R E N D E N O T O**

che ha in progetto la ricostruzione di un elettrodotto di media tensione, previa demolizione di linea MT aerea esistente, per il miglioramento del servizio elettrico dell’intera area nel comune di Atri (TE).

Il progetto è suddiviso in due interventi:

- Smantellamento di linea aerea MT “S.PAOLO DJ20.41965” in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 303.47 e per un totale di n. 5 sostegni da rimuovere: dal traliccio MT esistente DJ20.G.004GX8 (punto “A”) all’ultimo sostegno MT da demolire DJ20.G.004GXA (punto “B”).
- Ricostruzione di linea MT 20kV in cavo aereo elicord sez.ne conduttori 3x150+50Y mm<sup>2</sup> della lunghezza totale di circa ml 303.47, dal traliccio MT esistente DJ20.G.004GX8 (punto “A”) all’ultimo nuovo sostegno MT 14/H da posare (punto “B”). L’intervento attraverserà la SP30 “Via Battistelli” nel primo tratto con il cavo aereo elicord.

Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Strada Provinciale SP30 “Via Battistelli”.

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente,

DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con la presente, si attesta che l'atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

Alessandro Costantini

Il Responsabile



**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA  
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO  
INDUSTRIALE**

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**Rif\_aut\_2621520** Lavori di resilienza e potenziamento linea MT20KV “NERETO – DJ20.18249” tramite demolizione di una linea aeree esistente della lunghezza di ml. 791 a conduttori nudi e di linea interrata della lunghezza di ml. 267, realizzazione di un nuovo tratto di linea interrata della lunghezza di ml. 963 con posa di un tubo di Ø160 e Sez. Cond. Al 3x(1x185)XLPE, ricostruzione di due tratti di linea aerea in cavo elicord AL 3x1x150+54Y della lunghezza di ml. 988 e ml. 234, realizzazione di un nuovo tratto di linea aerea in cavo aereo elicord AL 3X35+50Y. della lunghezza di ml. 988 nel Comune di Corropoli (TE) e nel Comune di Nereto (TE). Prot. Atlante: DJ2H220283.

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

che ha in progetto nel Comune di Corropoli (TE) e nel Comune di Nereto (TE).

- 1) La realizzazione, su strada asfaltata, di un tratto di nuova linea in media tensione interrata della lunghezza di circa 135.00 mt tramite nuovi conduttori se. 3x185 mm<sup>2</sup> lungo la SS259 (Viale Gran Sasso) per poi proseguire lungo la Strada Comunale Via Giorgio Almira nte e Via Montagnola per circa 828.00 metri con successivo attraversamento della medesima per poi proseguire in proprietà privata per circa 29.00 metri e prevede poi la manomissione di tramite scavo a cielo aperto, per una profondità di circa 1.20/1.40 m.
- 2) la ricostruzione di una tratta di linea aerea in media tensione della lunghezza di circa ml. 234, con sostituzione e rimozione di pali esistenti con pali in lamiera saldata e nuovi conduttori in cavo aereo elicord 3X150+50Y.
- 3) La realizzazione di un nuovo tratto di linea aerea in media tensione della lunghezza di ml 988 e rimozione di pali esistenti con pali in lamiera saldata e nuovi conduttori in cavo aereo elicord 3X35+50Y.
- 4) la ricostruzione di una tratta di linea aerea in media tensione della lunghezza di circa ml. 1096, con sostituzione e rimozione di pali esistenti con pali in lamiera saldata e nuovi conduttori in cavo aereo elicord 3X150+50Y.
- 5) La rimozione di un tratto di linea aerea a conduttori nudi della lunghezza di circa ml. 791 e di complessivi n. 26 sostegni, la rimozione di un tratto di linea interrata della lunghezza di ml.267.

Si precisa inoltre che:

La posa dei cavi interrati di media tensione andrà a interessare:

- Strada Statale n. 259 “Viale Gran Sasso”, dal km 08+132 al km 08+010;
- Strada Comunale Via Giorgio Almirante;
- Strada Comunale Via Montagnola:

Si rende noto altresì:

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull’Albo Pretorio del Comune interessato.

“Con la presente, si attesta che l’atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679, al D. Lgs. 196/2003 ed al D. Lgs. 33/2013 nel testo Vigente”.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile



**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA  
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO  
INDUSTRIALE**

**Rif\_aut\_2622292** Lavori di resilienza e potenziamento linea MT20KV “VOLTARROSTO” tramite demolizione di tre linee aeree esistenti della lunghezza di ml. 975, ml. 90 e ml. 60 a conduttori nudi e di linea interrata della lunghezza di ml. 238, realizzazione di un nuovo tratto di linea interrata della lunghezza di ml. 1312 con conduttori se. 3x158 mm<sup>2</sup>, ricostruzione di un tratto di linea aerea in cavo elicord AL 3x1x150+54Y della lunghezza di ml. 192, realizzazione di due nuovi tratti di linea aerea in cavo aereo elicord AL 3x1x150+54Y della lunghezza di ml. 63 e ml. 100 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Prot. Atlante: DJ2H220068.

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

che ha in progetto nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE):

- 1) la ricostruzione di una tratta di linea aerea in media tensione della lunghezza di circa ml. 192, costituita da n. 3 sostegni di cui n. 1 da sostituire, e nuovi conduttori AL 3x1x150+54Y.
- 2) La realizzazione, su strada asfaltata, di un tratto di nuova linea in media tensione interrata della lunghezza di circa ml. 1312 che connette il PTP DJ00-1-384641 alla cabina “DJ20-2-527011 Ponno 2” tramite nuovi conduttori se. 3x185 mm<sup>2</sup>. Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata e per circa ml. 664 si sviluppa all’interno di un cavidotto già esistente lungo la Strada Statale 150, prevede poi la manomissione di suolo pubblico per una lunghezza complessiva di 648 m, tramite scavo a cielo aperto, per una profondità di circa 1.20/1.40 m.
- 3) La realizzazione di due nuovi tratti di linea aerea in media tensione della lunghezza di ml 100 e ml. 63 con l’installazione di n. 1 nuovo sostegno e la sostituzione di n. 1 sostegno, e nuovi conduttori AL 3x1x150+54Y.

- 4) La rimozione di tre tratti di linea aerea a conduttori nudi della lunghezza di circa ml. 975, ml. 90 e ml. 60 e di complessivi n. 20 sostegni, la rimozione di un tratto di linea interrata della lunghezza di ml. 238.

Si precisa inoltre che:

La posa dei cavi interrati di media tensione andrà a interessare:

- Strada Statale n. 150 “Via Salara” (dal km 2+712 al km 3+500);
- Strada Comunale Contrada Giardino;
- Strada Comunale Via le Quote;
- Strada Comunale Vi Ticino (attraversamento aereo).

Si rende noto altresì:

Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull’Albo Pretorio del Comune interessato.

“Con la presente, si attesta che l’atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679, al D. Lgs. 196/2003 ed al D. Lgs. 33/2013 nel testo Vigente”.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile





e-distribuzione S.p.A. INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

### **RENDE NOTO**

che ha in progetto il potenziamento della linea MT 20 KV "PRATOLA P. DJ20.46667" tramite adeguamento della linea aerea esistente con nuovi interramenti con cavo 3x185 per un totale di circa 250 mt, ricostruzioni in cavo aereo elicord (3x185mm<sup>2</sup>) per una lunghezza di circa 2830 mt e demolizione e sostituzione di sostegni esistenti, nel comune di Pratola Peligna (AQ) e nel Comune di Sulmona (AQ) .

ATLANTE DJ2B220164 – Iter n° 2622300.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO - DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso Vittorio Emanuele II, 301- 65122 PESCARA (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Jesi,

F.to

**Alessandro COSTANTINI**

Responsabile Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Abruzzo Marche Molise  
Unità Territoriale L'Aquila

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale L'Aquila, con sede in Località Campo Pile – 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

**R E N D E N O T O**

che ha in progetto la costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 150 m e realizzazione linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 708 m in Piazza Gran Sasso, Via Vigna Vecchia, Via Roma - Strada Regionale n. 82, Via dei Santi e Via Prata nel COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (Aq) per nuovo allaccio "BE CHARGE S.r.l." ITER ARDESIA 2625004 e 2625016.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si attesta che il presente documento rispetta la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 05/01/2023

F.to  
**ANDREA BRUNELLI**  
Il Responsabile

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**e-distribuzione S.p.A.**  
**Infrastrutture e Reti Italia**  
**Area Regionale Abruzzo Marche Molise**  
**Progettazione e lavori**

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise – Progettazione e lavori, con sede in Viale G. Bovio n. 40 – 64100 Teramo, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

**R E N D E N O T O**

che ha in progetto l'intervento PNRR Smart Grid Abruzzo Molise che prevede la costruzione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 1085 m in Via A. Diaz, Viale G. Mazzini, Via L. Di Paolantonio, Largo A. Tancredi, Circonvallazione Spalato, Vico del Condotto, Corso Porta Romana, Vico del Nardo, Via G. Taraschi e Via R. Iracinto nel COMUNE DI TERAMO per il potenziamento della Linea MT "Carmine". Iter 2655816 – Protocollo Atlante DJ2H230099 - Codice CUP F18B22001860006.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si attesta che il presente documento rispetta la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Teramo, 06/04/2023

F.to  
**NICOLA AMODIO**  
Il Responsabile

**e-distribuzione S.p.A.**  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise  
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 50 con cavo interrato AL 3x185 mm<sup>2</sup> per alimentazione nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Diamante n.DJ202757570 con relative nuove uscite linea BT a 0,400 KV per nuova fornitura di energia elettrica al complesso residenziale "Diamante" in corso di realizzazione dalla Lattanzio Costruzione S.r.L in Via dei Vestini nel Comune di Chieti (CH), rif. Iter 2672692.

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica – Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

il progetto per la costruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, della lunghezza di circa m 50 con cavo interrato AL 3x185 mm<sup>2</sup> per alimentare la nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Diamante n.DJ202757570 con relative nuove uscite linea BT a 0,400 KV in cavo interrato Cu 3x240+95 mm<sup>2</sup> per fornire energia elettrica alle nuove unità abitative del complesso residenziale "Diamante" in corso di realizzazione dalla Lattanzio Costruzioni S.r.l. in Via dei Vestini, località Ospedale Clinicizzato nel Comune di Chieti (CH), rif. Iter 2672692.

Il progetto prevede il collegamento della nuova cabina elettrica alla rete di distribuzione MT, mediante un raccordo in cavo interrato alla linea MT aerea esistente denominata "Ospedale" n.DJ20-10108 in uscita dalla CP Chieti Scalo n. DJ001384545, autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n.48/DN-4 del 10.04.2002.

L'elettrodotto interesserà:

- la via comunale innesto di Via Montello per m 15,00 (dal rondò Via dei Vestini);
- la proprietà privata p.lla n.577 – 579 – 4643 -4644 al Fg.18 del Comune di Chieti.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro Costantini  
Il Responsabile



Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/09

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI**  
**AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE**

**OGGETTO:** RIF. PRATICA E-DISTRIBUZIONE: 2678332

Posa cavi interrati MT 20.000 V e BT 230/400 V, per demolizione cabina denominata “H.JOLLY” ed energizzazione nuova cabina denominata “NAVE DI CASCELLA”, richiesto dal cliente “ECO DOMUS Srl”, in Viale “della Riviera” e Via “Mazzini” nel Comune di Pescara (PE).ID Pratica: 359659119 – Cod. SGQ DF0000198495294.

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

che ha in programma la posa di cavi interrati di Media e Bassa Tensione, ad elica visibile con conduttori in alluminio, per uno sviluppo lineare complessivo, dello scavo, pari a circa 163,00 metri, l'esecuzione di n. 4 buche giunti dalle dimensioni di 2,00m x 3,00m e la posa di n. 4 contenitori stradali “C3M”.

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade Comunali Viale “della Riviera” e Via “Mazzini”, per circa 163,00 metri.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000 P.I. 15844561009 referente dell'iter autorizzativo, Sig.ra Martina DI LELLO, tecnico specialista

autorizzazione e patrimonio industriale (e-mail: [martina.dilello@e-distribuzione.com](mailto:martina.dilello@e-distribuzione.com) tel. 3423651174);

- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del comune interessato per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Costantini

Il Responsabile



Firmato da  
Alessandro  
Costantini  
il 19/04/2023 alle  
19:52:30 CEST

e-distribuzione SpA – Infrastrutture e Reti Italia – Gestione Progetti e Costruzioni – PM Centro — Via Ombrone 2 - 00198 Roma, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6 Giugno 1988 n° 19 e successive modificazioni.

### **RENDE NOTO**

che con domanda da inoltrare alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Ufficio Energia e Sostenibilità richiederà, contestualmente alla pubblicazione della presente, l'autorizzazione al potenziamento ed all'esercizio della Cabina Primaria ubicata nel Comune di ROSCIANO (PE) – Località Villa Oliveti – S.P. 20 – Strada Comunale della Villa.

I lavori di cui sopra interesseranno il territorio del Comune di Rosciano e sono finalizzati al miglioramento della qualità del servizio elettrico nell'ambito del progetto.

Con la stessa domanda e-distribuzione chiederà che tutte le opere vengano dichiarate inamovibili.

Le principali opere in progetto sono le seguenti:

#### **OPERE CIVILI**

- ampliamento dell'area pavimentata del piazzale per il posizionamento del nuovo fabbricato container;
- installazione nuovo fabbricato mobile tipo container previa realizzazione del basamento interrato in c.a. ed esecuzione dei necessari collegamenti impiantistici;
- realizzazione basamento nuovo complesso Petersen necessario al nuovo stallo AT/MT (TR-R) da realizzare ubicandolo a lato di quello già esistente nella CP;
- installazione di un piccolo prefabbricato (microbox) per l'alloggiamento del Trasformatore per i Servizi Ausiliari con relative canalizzazioni, da ubicare nei pressi dell'area complessi Petersen;
- realizzazione basamenti per installazione terne di scaricatori di tensione, prima dei trasformatori AT/MT;
- montaggio nuovo trasformatore AT/MT da 40 MVA (TR-R);
- montaggio terne scaricatori;
- montaggio ibrido;
- posa cavi MT per alimentazione nuovo fabbricato mobile tipo container;
- completamento della canalizzazione "congiuntore" fra i due container;
- rimozione fabbricato mobile esistente e demolizione basamento in c.a.;
- realizzazione nuovo basamento interrato in c.a. ed installazione nuovo fabbricato mobile;

- demolizione e ricostruzione complesso Petersen per stallo TR-V esistente;
- smontaggio e rimozione trasformatore AT/MT da 25 MVA (TR-V) esistente e sostituzione con nuovo trasformatore da 40 MVA;
- eventuale aggiunta/adeguamento di canalizzazioni o pozzetti necessari ai fini del funzionamento della cabina primaria in relazione agli interventi sopra descritti.

#### **OPERE ELETROMECCANICHE**

- installazione nuovo Trasformatore AT/MT da 40 MVA (TR-R)
- posa cavi MT per alimentazione nel nuovo fabbricato mobile tipo container del quadro MT 20 kV avente n. 11 uscite per linee MT;
- installazione terna scaricatori per TR-R e le apparecchiature del Complesso Petersen (TFN, Bobina Fissa e Bobina Mobile) con successiva esecuzione delle relative connessioni di potenza;
- rimozione Trasformatore AT/MT da 25 MVA esistente con nuovo Trasformatore AT/MT da 40 MVA (TR-V)
- posa cavi MT per il collegamento del nuovo TR-V al nuovo quadro MT 20 kV avente n. 11 uscite per linee MT ubicato nel secondo container in sostituzione di quello esistente;
- installazione terna scaricatori per TR-V e le apparecchiature del Complesso Petersen da demolire e ricostruire (TFN, Bobina Fissa e Bobina Mobile);
- posa e collegamento dei cavi MT dei servizi ausiliari e del sistema Petersen;
- posa in opera della sezione BT di protezione e controllo dell'impianto composta dagli armadi smistamento cavi esterni, dal quadro SA ca-cc, dagli apparati di telecontrollo, dalle batterie 110 Vcc, dai telai e dalle protezioni di controllo e comando;
- posa in opera e collegamento di tutta la cavetteria BT, di telecomunicazione, di telecontrollo e in fibra ottica per l'interconnessione di tutte le apparecchiature di impianto.

Roma, 16.02.2023

**Laura Ventura**  
**Il Responsabile**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.





## **Direzione generale della Regione**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)