

**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE**  
**PROGETTAZIONE LAVORI E AUTORIZZAZIONI**

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**RIF\_AUT\_2419164: Ricostruzione Linea MT 20 KV aerea esistente denominata  
“Colleatterrato Lotto 2” per un lunghezza complessiva di km 7,142 di cui Km 6,276 in cavo  
aereo e km 0,866 in cavo interrato, nel comune di Teramo (TE). ProLav: DJ2H210137**

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo Marche Molise –  
Programmazione e Gestione – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede legale in Roma, via  
Ombrone, 2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi  
dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. n.132/99

**RENDE NOTO**

che ha in progetto la ricostruzione di linea elettrica MT denominata “Colleatterrato Lotto 2” per il  
miglioramento del servizio elettrico dell'intera area nel comune di Teramo (TE).

Il progetto è suddiviso in quattro interventi:

- Demolizione di tratti di linea aerea MT e sostituzione dei cavi nudi esistenti con nuovi conduttori in cavo aereo elicord sez. cond. Al (3x95+50Y) XLPE per una lunghezza di ml 5055 e con cavo aereo sez. cond. Al(3x35+50Y) XLPE per una lunghezza di ml 1221, per un totale di circa 6276 mt;
- Sostituzione di sostegni esistenti e posa di nuovi sostegni aventi le stesse caratteristiche geometriche (sostegni monostelo con eguale altezza fuori terra) mantenendo inalterata la posizione attuale del tracciato, fatta eccezione per alcuni tratti in cui i conduttori nudi da demolire verranno sostituiti da nuove linee in cavo interrato, motivo per il quale ad opera ultimate il numero dei sostegni risulterà inferiore a quelli attuali;
- Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato cond. Al 3x(1x185) XLPE, di tipo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio, in tubazioni da Ø160 della lunghezza totale di circa ml 866 nel comune di Teramo, in attraversamento alla SP18, viabilità locale e solo in minima parte in proprietà private e tratta interrata da disalimentare di circa 202 mt.

Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati. Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Strada Provinciale S.P.18

- Via Elio de Cupiis
- Via G.Spataro
- Terreni privati

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sugli Albi Pretori dei Comuni interessati.

Con la presente, si attesta che l'atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

**Nicola AMODIO**

Il Responsabile