

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
PROGETTAZIONE LAVORI E AUTORIZZAZIONI

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

RIF_AUT_2359452: Smantellamento di tratti di linea aerea MT per una lunghezza totale di circa ml 1419 con rimozione di n. 69 sostegni, manutenzione delle linee aeree esistenti mediante sostituzione e posa di n. 66 sostegni e la posa di nuovo cavo aereo AL 3x95x50 per un lunghezza di circa 3857, costruzione di una nuova linea MT 20kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x1x185 della lunghezza totale di circa 2772 m, per la ricostruzione della “LINEA CORTINO (Lotto3)” nel Comune di Teramo. Codice Atlante: DJ2H210117

e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. n.132/99

RENDE NOTO

che ha in progetto la ricostruzione di linea elettrica MT denominata “CORTINO” (Lotto 3), per il miglioramento del servizio elettrico dell'intera area nel comune di Teramo (TE).

Il progetto è suddiviso in quattro interventi:

- Smantellamento di tratti di linea aerea MT per una lunghezza totale di circa ml 1419 con rimozione di n. 69 sostegni in località Frondarola e Valle San Giovanni.
- Manutenzione delle linee aeree esistenti mediante sostituzione di n.66 sostegni e posa di nuovo cavo aereo Al 3x95x50 per una lunghezza di circa ml 3857, per i seguenti tratti: da PTP esistente “ANAS DJ20-2-283822” (Fg. 106 part. 539) a cabina esistente “M.V.S. Giovan DJ20-2-303125”; da palo da sostituire in Strada Vicinale Saletto (Fg.85 part. 616) a palo da sostituire per intercettazione linea aerea esistente (Fg. 100 part. 310); da palo da sostituire in Via San Giovanni (fg 104 par 474) a PTP esistente “V.SOPRANA DJ20-2-611807”.
- Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato sez.ne conduttori 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 2772 per i seguenti tratti: da cabina da realizzare “DJ20-2-720795” (in fase di autorizzazione) in Largo del Castello a PTP esistente ANAS DJ20-2-283822 (Fg. 106 part. 539) in località Frondarola; da cabina esistente “M.U.S.Giovanni DJ20-2-303125” a palo da sostituire in Via S.Giovanni(Fg. 104 part. 474).

Il tracciato della linea interrata si sviluppa lungo la proprietà pubblica e privata, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati. Si precisa inoltre che la posa dei cavi di media tensione in progetto andrà a interferire:

- Strada Provinciale SP 47

- Strada Provinciale SP 46
- Strada Comunale “Largo Del Castello”
- Strada Comunale “Via Del Colle”
- Strada Comunale “Frondarola”
- Strada “Stratale 80 del Gran Sasso d'Italia”
- Strada “Vicinale Saletto”
- Strada Comunale “Via Nazionale”
- Strada Comunale “Via S. Giovanni”
- Fondi privati.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con la presente, si attesta che l'atto con richiesta di pubblicazione, è stato redatto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 nel testo Vigente.

Con osservanza

Nicola AMODIO

Il Responsabile