

**E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**  
**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA AREA**  
**REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO**  
**INDUSTRIALE**

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

**Rif\_aut\_2581448 Lavori di resilienza e potenziamento della linea MT20KV “ALENTO – DJ20.20827” tramite demolizione linea aerea esistente, interramenti per uno sviluppo lineare complessivo di circa 2769.00 mt e ricostruzioni in cavo elicord per una lunghezza di circa 924 mt, nel Comune di Francavilla al Mare (CH). Cod. Atlante DJ2A220223 .**

**e-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

che ha in progetto la ricostruzione di linea elettrica MT denominata “ALENTO – DJ20.20827” per il miglioramento del servizio elettrico dell'intera area nel comune di Francavilla al Mare (CH).

Il progetto è suddiviso in tre interventi:

- Demolizione di linea aerea MT per una lunghezza di circa ml 2741 mt e sostituzione dei cavi nudi esistenti con nuovi conduttori in cavo aereo elicord sez. cond. Al (3x150+50Y) XLPE per una lunghezza di circa ml 924;
- Sostituzione di sostegni esistenti e posa di nuovi sostegni in lamiera saldata, mantenendo pressoché inalterata la posizione del tracciato attuale fatta eccezione per alcuni tratti in cui i conduttori nudi da demolire verranno sostituiti da nuove linee in cavo interrato, motivo per il quale ad opera ultimate il numero dei sostegni risulterà di molto inferiore a quello attuale;
- Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato cond. Al 3x(1x185) XLPE, per uno sviluppo lineare complessivo in pianta di circa 2769.00 metri, aventi conduttori sez. 3x185 mm<sup>2</sup> in tubazioni da Ø160 in tecnica di scavo a cielo aperto e in tecnica no dig in corrispondenza della Strada Statale. L’elettrodotto in cavo interrato in progetto interessa la viabilità locale e solo in minima parte la proprietà private.

L’elettrodo interesserà:

- Strada Comunale Contrada Cetti
- Via Paolo de Cecco
- Strada Provinciale n. 2 ex SS 152 “Tricalle-Francavilla”
- Strada Statale SS 714 “Tangenziale di Pescara”
- Strada Statale SS 649

- Fiume Alento
- Fondi Privati

foglio 4 part.603

foglio 8 part.873-4216-4316-4219-4221-410-4221-4207-4276-4278-4280-4282-183-184-187-1061-188-189-494-701-170

foglio 9 part. 4405-4403-5108-5173-5168-4463-4536-4538-377-335-454-455-514-4556-4557

foglio 10 part.4402-531-532-533-534-4110-527-4001-1115

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A., con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo Salvatore Lacavalla, tel. 329 240 3074  
mail: salvatore.lacavalla@e-distribuzione.com
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sugli albi pretori dei Comuni interessati.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla *Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)*, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile