

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA**  
**AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE – PROGETTAZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONI**  
**AUTORIZZAZIONI PATRIMONIO INDUSTRIALE**

**OGGETTO:** RIF. PRATICA E-DISTRIBUZIONE: 2655824  
PNRR Smart Grid Abruzzo Molise Codice CUP F18B22001860006.  
Posa cavo interrato MT a 20 KV, per nuova costruzione di linea denominata "Romito" e "V. Salice", ai fini del miglioramento del servizio elettrico, in via "Porta Napoli", via "del Caraceni", via "Keppel Craven", via "XX Settembre" e via "della Croce" nel Comune di Castel di Sangro (AQ) e in Strada Comunale "per Montenero Val Cocchiara" nel Comune di SCONTRONE (AQ). Protocollo Atlante DJ2B230027.

La e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma in Via Ombrone, n. 2, C.F. 05779711000, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del legale rappresentante Alessandro Costantini, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata e integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

che nell'ambito del PNRR Smart Grid Abruzzo Molise, con Codice CUP F18B22001860006, ha in programma la posa di un cavo interrato MT a 20 KV, per nuova costruzione di linea denominata "Romito" e "V. Salice", ai fini del miglioramento del servizio elettrico, in via "Porta Napoli", via "del Caraceni", via "Keppel Craven", via "XX Settembre" e via "della Croce" nel Comune di Castel di Sangro (AQ) e in Strada Comunale "per Montenero Val Cocchiara" nel Comune di SCONTRONE (AQ).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade Comunali, nel Comune di Castel di Sangro, via "Porta Napoli", via "del Caraceni", via "Keppel Craven", via "XX Settembre" e via "della Croce", per circa 2.383,70 m.
- Strada Comunale, nel Comune di Scontrone, denominata "Strada Comunale per Montenero Val Cocchiara", per circa 710,00 metri.

- Attraversamento superiore della nuova tratta ferroviaria in galleria artificiale (progressiva Km 101+665 tronco marina San Vito Castel di Sangro) Ferrovia Adriatico Sangritana TUA SpA, per circa 4,30 metri.
- Attraversamento e fiancheggiamento della SP 121 “Sangritana” per circa 240 metri.
- Attraversamento e fiancheggiamento della SS 17 “dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico” Traversa interna via “Porta Napoli” per circa 1897 metri.
- Attraversamento Fiume Zittola.
- Fondi privati.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio dei comuni interessati per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge regionale le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Costantini

Il Responsabile