

**e-distribuzione S.p.A.**  
Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise  
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00  
assolta in maniera virtuale  
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 35 con cavo interrato AL 3x185 mm<sup>2</sup> per alimentazione nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Turcano n.DJ202-711578 con relative nuove uscite linea BT a 0,400 KV per nuova fornitura di energia elettrica richiesta dalla "M.G. S.r.l. presso l'opificio sito in c.da Maldari nel Comune di Villa Santa Maria (CH).

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica – Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

**RENDE NOTO**

il progetto per la costruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, della lunghezza di circa m 35 con cavo interrato AL 3x185 mm<sup>2</sup> per alimentare la nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Turcano n.DJ202-711578 con relative nuove uscite linea BT a 0,400 KV in cavo interrato Cu 3x240+95 mm<sup>2</sup> per fornire energia elettrica alla "M.G. S.r.l." presso l'opificio sito in c.da Maldari nel Comune di Villa Santa Maria (CH), rif. Iter 2315880.

Il progetto prevede il collegamento della nuova cabina elettrica alla rete di distribuzione MT, mediante un raccordo in cavo interrato alla linea MT aerea esistente denominata "Roio del Sangro" n.DJ20-49638 in uscita dalla CP Villa santa Maria n. DJ001385586, autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n.06/DN-4 del 12.02.2002.

L'elettrodotto interesserà:

- la proprietà della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese m 35 identificato con le p.lle 4079- 4076 – 4124 al Fg. 16;

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro Costantini  
Il Responsabile