

Allegato 1 - Avviso da pubblicare:

SI AVVISA CHE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L.R. 20.09.1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132:

- è stato trasmesso al Comune di Poggiofiorito e al distributore locale E-distribuzione Spa, un progetto di costruzione ed esercizio di un elettrodotto costituito da un tratto di cavo interrato e un tratto di cavo aereo (codice rintracciabilità 305761152);
- E-distribuzione Spa con propria nota del 01 agosto 2022 (prot. ED-01-08-2022- P2525334) ha approvato e validato il progetto definitivo del realizzando elettrodotto.

OGGETTO

Realizzazione di un elettrodotto costituito da un tratto in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 1.470 metri ed un cavo aereo della lunghezza di circa 185metri, in media tensione 20.000V. La descrizione del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. L'avviso, corredato da una planimetria/corografia con il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato presso il Comune di Poggiofiorito (CH), riferimento catastale foglio 4, particelle 322-323-324 e prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da un tratto in cavo interrato della lunghezza di circa 1.470 metri e di un cavo aereo di circa 185metri per il collegamento alla rete elettrica di MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 995,40 kW, di futura realizzazione.

PROPONENTE

Matari S.r.l. a socio unico, via Conca d'Oro n. 278, 00141- Roma (RM) telefono: 06/88327819, indirizzo e-mail: info@matari.it , pec: matari@pec.cgn.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera da realizzare appartiene alla categoria degli elettrodotti di media tensione, disciplinata dalla Legge Regionale 83/88 e s.m.i.