



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 35 - 8 MARZO 2024

AUTORIZZAZIONI ENEL

Sommario

E-DISTRIBUZIONE

Avvisi

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_1989048. PNRR Resilienza Abruzzo Molise – Codice CUP F16I22000110006 Manutenzione delle linee elettriche MT 20kV esistenti per circa 5500 m, realizzazione di linee elettriche MT 20kV in cavo interrato per circa 1151 m e smantellamento di tratti di linee in conduttori nudi per circa 1158 m nei Comuni di L'Aquila, Barisciano e Poggio Picenze (AQ) per potenziamento della “Linea P. Picenze DJ20-10326” già autorizzata con Decreto di Concessione in Sanatoria n. 3 del 08/01/2002. Codice Atlante: DJ2B2301148.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2359604. Manutenzione della linea elettrica MT 20kV denominata “Capannelle DJ20-19577” tramite la sostituzione dal cavo aereo con nuovo cavo interrato per circa 8645 m nei Comuni di L'Aquila e Pizzoli per il miglioramento del servizio elettrico. Protocollo Atlante: DJ2B210063.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF AUT_2381196. PNRR Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity - Codice CUP F18B22001860006 Milestone 2024 Costruzione linea MT 20 kV, in cavo interrato ed aereo per una lunghezza complessiva di 6.195 metri, denominata Cantina Sociale n. DJ2059841, uscente dalla CP di Rosciano DJ202.385547 nel Comune di Rosciano (PE). Cod. Atlante DJ2A230044.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2620608. Lavori di resilienza e potenziamento linea MT20kV “PASSO MULI” tramite demolizione tratti di linee aeree esistenti per una lunghezza di 339m, ricostruzione in cavo aereo elicord Al 3x1x150+54Y delle linee MT 20kV in conduttori nudi esistenti per una lunghezza di 537m e sostituzione di n.4 sostegni, realizzazione di tre nuovi tratti di linea elettrica MT interrata in cavo 3x1x185 Al per una lunghezza complessiva di 675m, nel Comune di Civitella del Tronto (TE). Prot. Atlante: DJH220060.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2651680. PNRR Resilienza Abruzzo Molise Codice CUP F16I22000110006 Costruzione nuova linea MT 20 kV in cavo interrato denominata Diametrare Scafa-Alanno DJ2031872 sita nel Comune di Scafa (PE) per una lunghezza di 645 metri. Cod. Atlante: DJ2A220339.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2789080. PNRR Smart Grid Abruzzo – Molise – Codice CUP F18B22001860006 Costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 296 m, realizzazione di una linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 996 m ed in cavo aereo per circa 42 m in Strada Comunale Olivata, Via Martire Ungheresi, Via N. Pompei e Via C. Forcella nel Comune di Torricella Sicura (TE) per miglioramento del servizio elettrico. Codice Atlante: DJ2H230283.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2807588. Costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 1492 m ed in cavo aereo per circa 77 m, realizzazione di una linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 600 m e posa di quattro armadietti stradali C3M in Strada Comunale Cumignano e Strada Privata nella C.da Colle Palumbo nel COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (Te) per nuovo allaccio "Brigitte Schories". Codice Atlante: DJ2H230589.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2812708. Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 74 m e potenziamento della linea elettrica MT 20kV in cavo aereo per circa 3115 m nei Comuni di Teramo, Castellalto e Bellante (TE) per allaccio impianto FTV "B.F. Energy S.r.l.". Codice Atlante: DJ2H230656.

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2820584. Codice SGQ: LF0000227803042 Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 60 m in Via L. Da Vinci nel Comune di Morro D'Oro (TE) per attivazione nuova cabina "Corditec S.r.l.".

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2823584. Costruzione di nuova linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 471 m e sostituzione dei conduttori nudi con nuovo cavo aereo per circa 116 m con posa di due nuovi sostegni in loc. Monteverde basso nel COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (Te) per spostamento impianto richiesto da "Envalue Parco Solare S.r.l.".

Avviso e-distribuzione S.p.A.

RIF: AUT_2826440. Costruzione ed esercizio di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 48 m, realizzazione di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 264 nel COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO (Aq) per nuovo allaccio "KFM S.r.l.".

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

OGGETTO: Riferimento AUT_1989048 (da citare nell'oggetto della risposta).
PNRR Resilienza Abruzzo Molise – Codice CUP F16I22000110006
Manutenzione delle linee elettriche MT 20kV esistenti per circa 5500 m, realizzazione di linee elettriche MT 20kV in cavo interrato per circa 1151 m e smantellamento di tratti di linee in conduttori nudi per circa 1158 m nei Comuni di L'Aquila, Barisciano e Poggio Picenze (AQ) per potenziamento della "Linea P. Picenze DJ20-10326" già autorizzata con Decreto di Concessione in Sanatoria n. 3 del 08/01/2002. Codice Atlante: DJ2B2301148

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise- Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

Il progetto per la manutenzione delle linee elettriche MT 20kV esistenti per circa 5500 m, realizzazione di linee elettriche MT 20kV in cavo interrato per circa 1151 m e smantellamento di tratti di linee in conduttori nudi per circa 1158 m nei Comuni di L'Aquila, Barisciano e Poggio Picenze (AQ) per potenziamento della "Linea P. Picenze DJ20-10326", rif. Iter 1989048.

L' elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di L' Aquila:* Via Mons. S. Catalini, Strada Vicinale Breccia, Via Dei Filoni, Via Paganica, Via Costantinopoli, Piazza S. Gregorio, Via Dell' Archetto, Via Del Pagliarello, Via della Pietà, Via Nuova, Strada Vicinale per Terra Marrana, Via La Ruota
 - *Comune di Barisciano:* Via Della Pastine, Via Giovanni Paolo II, Strada Vicinale La Cona, Via Delle Fontanelle, Via Della Cona
 - *Comune di Poggio Picenze:* Strada Vicinale Ciglione, Via I Maggio, Vallone della Pila
- Fondi Privati:
 - *Comune di L' Aquila:* elencati nel piano particellare del progetto
 - *Comune di Barisciano:* elencati nel Piano Particellare del progetto
 - *Comune di Poggio Picenze:* elencati nel Piano Particellare del progettoSi rende noto altresì:
- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Campo Di Pile – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso L'Ufficio Via Campo Di Pile – 67100 L'Aquila, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, Alessandro Ciuffetelli, tel. cel. 3292407461 – mail: alessandro.ciuffetelli@e-distribuzione.com;

- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, ai Comuni di L'Aquila, Barisciano e Poggio Picenze, quali comuni territorialmente competenti, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

L'Aquila, 24/11/2023

NICOLA AMODIO

Il Responsabile



INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale
 Aut. AdE n. 133874/99

OGGETTO: **Riferimento AUT_2359604 (da citare nell'oggetto della risposta).**
 Manutenzione della linea elettrica MT 20kV denominata "Capannelle DJ20-19577" tramite la sostituzione dal cavo aereo con nuovo cavo interrato per circa 8645 m nei Comuni di L'Aquila e Pizzoli per il miglioramento del servizio elettrico.
 Protocollo Atlante: DJ2B210063

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise- Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

Il progetto per la manutenzione della linea elettrica MT 20kV denominata "Capannelle DJ20-19577" tramite la sostituzione dal cavo aereo con nuovo cavo interrato per circa 8645 m nei Comuni di L'Aquila e Pizzoli per il miglioramento del servizio elettrico, rif. Iter 2359604.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di L'Aquila:* Via Antica Arischia, Via A. Fleaming, Via Gandhi, Via L. King, Via Valle Marina, Via N. Rocco, Via Pizzoli, Via Stretta, Via Delle Chiuse, Via A. Acitelli
- Strade Statali:
 - Strada Statale n. 80 (L'Aquila)
 - Strada Statale n. 80 (Pizzoli)
- Fondi Privati:
 - Comune di L'Aquila: elencati nel Piano Particellare del progetto
Si rende noto altresì:
- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. , C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso L'Ufficio Via Campo Di Pile – 67100 L'Aquila, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, Nunzio Pettinaro, tel. cel. 3292403126 – mail: nunzio.pettinaro@e-distribuzione.com
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, ai Comuni di L'Aquila e Pizzoli, quali comuni territorialmente competenti, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

L'Aquila, 19/12/2023

ANDREA BRUNELLI

Il Responsabile

Firmato da ANDREA
 BRUNELLI
 il 18/01/2024 alle
 11:49:07 CET

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/09

Oggetto: **riferimento Pratica e-distribuzione 2381196
PNRR Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity.....Codice CUP.....
F18B22001860006 Milestone 2024**

Costruzione linea MT 20 kV, in cavo interrato ed aereo per una lunghezza complessiva di 6.195 metri, denominata Cantina Sociale n. DJ2059841, uscente dalla CP di Rosciano DJ202.385547 nel Comune di Rosciano (PE).
Cod. Atlante DJ2A230044.

e-distribuzione S.p.A., Grids Italia – Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, in virtù dell'Art.11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto, nella persona del suo legale rappresentante Alessandro Costantini,

R E N D E N O T O

Il progetto per la costruzione della linea MT 20 kV, in cavo interrato ed aereo per una lunghezza complessiva di 6.195 metri, denominata Cantina Sociale n. DJ2059841, uscente dalla CP di Rosciano DJ202.385547 nel Comune di Rosciano (PE), per il miglioramento della qualità del servizio.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade Comunali di Rosciano: Strada del Molino De Felici, Via del Vallone, Via Lorenzo Grue
- Strade Provinciali: SP n. 41" Ponte su Fiume Pescara – Villareia – Villa Oliveti – Villa San Giovanni – Nocciano – Bivio per Catignano" dal km 04+880 al km 06+145; SP n. 44 "SS n. 81 – Vallemare – Villareia – Bivio Rosciano" dal km. 08+415 al km. 08+995; SP n. 47 "Incrocio SP 44 – Rosciano – Incrocio Roxan" dal km. 04+325 al km. 5+900.
- Fondi Privati Comune di Rosciano
Foglio 13 particelle 523 e 316; Foglio 15 particelle 526, 228, 594 e 585; Foglio 22 particella 364; Foglio 23 particella 242.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo Di Lello Martina, tel. 3423651174 ed e-mail martina.dilello@e-distribuzione.com;
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.L. 9/12/2023 n. 181, "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio del Comune di Rosciano e le osservazioni dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile

Firmato da
Alessandro
Costantini
Data: il 30/01/2024
alle 18:02:38 CET

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Pratica e-distribuzione 2620608: Lavori di resilienza e potenziamento linea MT20kV “PASSO MULI” tramite demolizione tratti di linee aeree esistenti per una lunghezza di 339m, ricostruzione in cavo aereo elicord Al 3x1x150+54Y delle linee MT 20kV in conduttori nudi esistenti per una lunghezza di 537m e sostituzione di n.4 sostegni, realizzazione di tre nuovi tratti di linea elettrica MT interrata in cavo 3x1x185 Al per una lunghezza complessiva di 675m, nel Comune di Civitella del Tronto (TE). Prot. Atlante: DJH220060.

e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise – Programmazione e Gestione - Proget.Lavori-Autoriz. Mt, partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I 15844561009, e C.F. 05779711000, in virtù dell'Art.11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali “Avviso di avvio del procedimento” ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

il progetto per la ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV denominata “PASSO MULI”, nel Comune di Civitella del Tronto (TE), per una lunghezza complessiva di 1212m, di cui 537m in cavo aereo e 675m in cavo interrato, previo smantellamento di tratti di linea esistente aerea per una lunghezza di 339m.

L'elettrodotto interesserà:

- Strada comunale “Contrada oltre salino”; Strada Provinciale n.8 “Del Salinello”;
- le proprietà private catastalmente identificate al Comune di Civitella del Tronto: Fg. n. 14 p.lle n. 715, 330, 331, 332, 347, 351, 352, 353, 508, 518, 601, 609, 611, 105, 106, 159, 160, 161, 162, 163, 505, 507, 508, 179, 716, 16, 20, 247.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Campo di Pile sn – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Teramo (TE), in Viale Bovio, 40, referente dell'iter autorizzativo Francesco Cellini, tel. 324.8652419;
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio dei comuni interessati, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto al Comune di Civitella Del Tronto, Ufficio Tecnico, Via Giuseppe Mazzini 64010 Civitella Del Tronto (TE), quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro Costantini

Il Responsabile

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: **rif Pratica e-distribuzione 2651680**
PNRR Resilienza Abruzzo Molise – Codice CUP F16I22000110006
Costruzione nuova linea MT 20 kV in cavo interrato denominata "Diametrale Scafa-Alanno" n. DJ2031872 sita nel Comune di Scafa (PE) per una lunghezza di 645 metri. Cod. Atlante: DJ2A220339.

e-distribuzione S.p.A., Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Abruzzo Marche Molise – Unità Territoriale Pescara - Chieti, in virtù dell'Art.11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto, nella persona del suo legale rappresentante Alessandro Costantini,

RENDE NOTO

Il progetto per la costruzione di nuova linea MT 20 kV in cavo interrato di 645 metri denominata "Diametrale Scafa - Alanno" n. DJ2031872 sita nel Comune di Scafa (PE), per il miglioramento della qualità del servizio.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade Comunali di Scafa: Via Palmiro Togliatti e Via Ignazio Silone.
- Strada Statale: SS n. 487 "Caramanico Terme" dal km 00+475 al km 00+500;
- Fondi Privati: Comune di Scafa Fg. 9 p.lla 703, 702, 659, 420, 649, 657; Fg. 6 p.lla 1902, 1895, 922, 923.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo Di Lello Martina, tel. 3423651174 ed e-mail martina.dilello@e-distribuzione.com;
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, "Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio del Comune di Scafa e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto ai Comuni sopra citati, quali comuni territorialmente competenti, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro COSTANTINI

Il Responsabile

Firmato da
Alessandro
Costantini
il 17/01/2024 alle
18:38:24 CET

Alessandro Costantini

1/1



**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

OGGETTO: Riferimento AUT_2789080 (da citare nell'oggetto della risposta).
PNRR Smart Grid Abruzzo – Molise – Codice CUP F18B22001860006
Costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 296 m, realizzazione di una linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 996 m ed in cavo aereo per circa 42 m in Strada Comunale Olivata, Via Martire Ungheresi, Via N. Pompei e Via C. Forcella nel Comune di Torricella Sicura (TE) per miglioramento del servizio elettrico. Codice Atlante: DJ2H230283

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise- Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali “Avviso di avvio del procedimento” ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

Il progetto per la costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 296 m, realizzazione di una linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 996 m ed in cavo aereo per circa 42 m, nel Comune di Torricella Sicura (TE) per miglioramento del servizio elettrico, rif. Iter 2789080.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di Torricella Sicura*: Strada Comunale Olivata, Via Martiri Ungheresi, Strada Comunale Della Croce, Via Nicola Pompei, Via Cesare Forcella
- Fondi privati:
 - *Comune di Torricella Sicura*: elencati nel Piano Particellare del progetto.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Ombrone, 2 – 00100 Roma, C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso L'Ufficio Viale Bovio – 64100 Teramo, referente dell'iter autorizzativo, Marcello Di Remigio, tel. cel. 329 4303007 – mail: marcello.diremigio@e-distribuzione.com
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Torricella Sicura, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, Piazza Mario Capuani, quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 10/11/2024

Barbara Zito

Il Responsabile



**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

OGGETTO: Riferimento AUT_2807588 (da citare nell'oggetto della risposta).

Costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 1492 m ed in cavo aereo per circa 77 m, realizzazione di una linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 600 m e posa di quattro armadietti stradali C3M in Strada Comunale Cumignano e Strada Privata nella C.da Colle Palumbo nel COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (Te) per nuovo allaccio "Brigitte Schories". Codice Atlante: DJ2H230589

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

il progetto per la costruzione ed esercizio nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato AL 3x1x185 mmq per circa 1492 m ed in cavo aereo AL 3x95 mmq per circa 77 m, realizzazione di una linea elettrica BT 400V in cavo interrato AL 3x150+95N mmq per circa 600 m e posa di quattro armadietti stradali C3M in Strada Comunale Cumignano e Strada Privata nella C.da Colle Palumbo nel COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (Te) per nuovo allaccio "Brigitte Schories", rif. Iter 2807588.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Strada Comunale Cumignano*
- Fondi privati:
 - *Comune di Castilenti*: elencati nel Piano Particellare del progetto.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede in Viale G. Bovio n. 40 – 64100 Teramo (Te), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Viale G. Bovio, 40 – 64100 L'Aquila, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, Marcello di Remigio, tel. 3294303007 – mail: marcello.diremigio@e-distribuzione.com;
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Cellino Attanasio, Area Tecnica, Via Rubini, 3 64036 – Cellino Attanasio (Te), quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 24/01/2023

Il Responsabile
Barbara Zito



**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

OGGETTO: Riferimento AUT_2812708 (da citare nell'oggetto della risposta).
Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 74 m e potenziamento della linea elettrica MT 20kV in cavo aereo per circa 3115 m nei Comuni di Teramo, Castellalto e Bellante (TE) per allaccio impianto FTV "B.F. Energy S.r.l.". Codice Atlante: DJ2H230656

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise- Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

Il progetto per la realizzazione di una linea elettrica di media tensione 20kV, della lunghezza di circa m 74 e potenziamento della linea elettrica MT 20kV in cavo aereo per circa 3115 m nei Comuni di Teramo, Castellalto e Bellante (TE) per allaccio impianto FTV "B.F. Energy S.r.l.", rif. Iter 2812708.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di Castellalto: Via Malavolta, Via Bacchelli*
- Fondi privati:
 - *Comune di Castellalto: elencati nel Piano Particellare del progetto*
 - *Comune di Bellante: elencati nel Piano Particellare del progetto*
 - *Comune di Teramo: Area cabina primaria*
- Strade Provinciali:
 - *Strada Provinciale n. 25A (Castellalto)*
 - *Strada Provinciale n. 24A (Bellante)*
- Strade Statali:
 - *Superstrada Teramo – Mare e Rampe di accesso*
- Fossi e Fiumi:
 - *Fosso Grande, Fiume Tordino*

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso L'Ufficio Viale Bovio n. 40 – 64100 Teramo, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, Marcello Di Remigio, tel. cel. 3294303007 – mail: marcello.diremigio@e-distribuzione.com
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Teramo, Castellalto e Bellante, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, quali comuni territorialmente competenti, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 08/02/2024

Ing. Nicola Amodio

Il Responsabile

Imposta di bollo di 16,00
asciutta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione

**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

OGGETTO: Riferimento AUT_2820584 (da citare nell'oggetto della risposta).

Codice SGQ: LF0000227803042

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 60 m in Via L. Da Vinci nel Comune di Morro D'Oro (TE) per attivazione nuova cabina "Corditec S.r.l."

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise- Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

Il progetto per la realizzazione di una linea elettrica di media tensione 20kV in cavo interrato per circa m 60 in Via L. da Vinci nel Comune di Morro D'Oro (TE) per l'attivazione della nuova cabina "Corditec S.r.l.", rif. Iter 2820584.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Comune di Morro D'Oro: Via L. Da Vinci*Si rende noto altresì:
- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso L'Ufficio Viale Bovio n. 40 64100 Teramo, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, Francesco Cellini, tel. cel. 324 8652419 – mail: francesco.cellini@e-distribuzione.com
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Morro D'Oro, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, Piazza Duchi Degli Abruzzi n. 1, quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 22/01/2024

Barbara Zito

Il Responsabile



**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

OGGETTO: Riferimento AUT_2823584 (da citare nell'oggetto della risposta).

Costruzione di nuova linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 471 m e sostituzione dei conduttori nudi con nuovo cavo aereo per circa 116 m con posa di due nuovi sostegni in loc. Monteverde basso nel COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (Te) per spostamento impianto richiesto da "Envalue Parco Solare S.r.l."

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

il progetto per la realizzazione di una nuova linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 471 m e la sostituzione dei conduttori nudi con nuovo cavo aereo per circa 116 m con la posa di due nuovi sostegni in loc. Monteverde basso nel COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (Te) per lo spostamento dell'impianto richiesto da "Envalue Parco Solare S.r.l." rif. Iter 2823584.

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - *Strada Comunale Vomano*
- Fosso Monteverde
- Fondi privati:
 - *Comune di Cellino Attanasio*: elencati nel Piano Particolare del progetto.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede in Viale G. Bovio n. 40 – 64100 Teramo (Te), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Viale G. Bovio, 40 – 64100 L'Aquila, C.F. e P.I. 05779711000, referente dell'iter autorizzativo, Francesco Cellini, tel. 3248652419 – mail: francesco.cellini@e-distribuzione.com;
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Cellino Attanasio, Area Tecnica, Via Rubini, 3 64036 – Cellino Attanasio (Te), quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Teramo, 01/02/2024

Il Responsabile
Barbara Zito

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99



**INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE**

OGGETTO: Riferimento AUT_2826440 (da citare nell'oggetto della risposta).

Costruzione ed esercizio di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 48 m, realizzazione di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 264 nel COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO (Aq) per nuovo allaccio "KFM S.r.l."

La e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise- Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede legale in Roma in Via Ombrone, 2, C.F. 057797411000, in virtù dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

il progetto per la costruzione e l'esercizio di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, la realizzazione di linee elettrica MT 20kV in cavo interrato per circa 48 m, la realizzazione di linee elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 364 m nel COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO (Aq) per nuovo allaccio "KFM S.r.l."

L'elettrodotto interesserà:

- **Strade comunali:**
 - *Piazza F. Corradi, Via Valle, Via Immacolata Concezione e Via Castello*
- **Fondi privati:**
 - *Comune di San Vincenzo Valle Roveto*

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede in Loc. Campo di Pile n. S.n.c. – 67100 L'Aquila, C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, referente dell'iter autorizzativo, Filippo Centofanti, cell. 3889591692 – mail: filippo.centofanti@e-distribuzione.com
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di San Vincenzo Valle Roveto, Via G. Marconi - 67050 San Vincenzo Valle Roveto (Aq), quale comune territorialmente competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

L'AQUILA, 06/02/2024

Andrea Brunelli

Il Responsabile



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it