



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- DPE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017
- *UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI*-
Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612
P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it

Chieti, lì 17/10/2024

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA

Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523

E' pervenuta in data 19/09/2024 prot. n. RA/0365301/24;

- NUOVA ISTANZA ai sensi dell'art. 6,
RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA ai sensi dell'art. 21,

del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto:

PERSONA FISICA

Nome: _____ Cognome: _____

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale: **e-distribuzione SpA**

verificata l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del richiamato Regolamento,

SI RENDE NOTO

- la domanda di concessione idraulica per: ***potenziamento linea MT denominata San Salvo, mediante la posa di nuovi cavi MT interrati in attraversamento trasversale e longitudinale del Fosso Lebba (2 attraversamenti) in agro del Comune di Vasto, località strada comunale via San Biagio e villa De Nardis, per posa di un cavidotto sez. cond. (3x240) in tecnica No-Dig, per uno sviluppo lineare complessivo in pianta di circa 72,00 metri;***
- sul corso d'acqua: *fosso Lebba;*
- del Comune di: *Vasto (CH);*
- località: *strada comunale via San Biagio e via Villa De Nardis;*
- distinta in catasto al: *foglio di mappa n. 24 (strada comunale via Villa De Nardis), foglio di mappa n. 30 (strada comunale via San Biagio);*

- Coordinate: *Latitudine 42°07'38'' – Longitudine 14°41'34''* ((strada comunale via Villa De Nardis), *Latitudine 42°08'19'' – Longitudine 14°43'12''* (strada comunale via San Biagio);
- mediante la seguente tipologia costruttiva: *cavi di collegamento di tipo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio;*
- finalizzata a: *miglioramento del servizio elettrico dell'intera area da realizzarsi con diverse tipologie di interventi mediante la demolizione di linea aerea esistente e interramenti.*

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, **devono pervenire entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dell'avviso** sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), presso questo Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti quale Servizio Concedente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Arch. Stefano Suriani

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio Di Biase

Istruttore Tecnico: Francesco Bencivenga