



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- DPE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017
- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI-
Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612
P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it

Chieti, lì 28/11/2024

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA

Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523

E' pervenuta in data 30/10/2024 prot. n. RA/0419723/24;

- NUOVA ISTANZA** ai sensi dell'art. 6,
RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA ai sensi dell'art. 21,

del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto:

PERSONA FISICA

Nome: _____ Cognome: _____

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale: **e-distribuzione SpA**

verificata l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del richiamato Regolamento,

SI RENDE NOTO

la domanda di concessione idraulica per: ***potenziamento della linea MT denominata San Salvo, mediante la posa di nuovi cavi MT aerei in attraversamento trasversale del fosso Lebba per posa di un cavidotto sez. cond. 3x(1x150), per uno sviluppo lineare complessivo in pianta di circa 60,00 metri in agro del Comune di Vasto (CH). Prot.Atlante: DJ2A240047;***

- sul corso d'acqua: *fosso Lebba;*
- del Comune di: *Vasto (CH);*
- distinta in catasto al: *Intervento 1 (foglio 20, particelle 4088,439), Intervento 2 (foglio 24 e 25), Intervento 3 (foglio 30, particelle 4062,205);*
- Coordinate: *Intervento 1 (Lat. 42°08'46.9'' – Long. 14°41'32,1''), Intervento 2 (Lat. 42°08'19.3'' – Long. 14°41'31.2''), Intervento 3 (Lat. 42°07'38.2'' – Long. 14°41'34.9'');*

- mediante la seguente tipologia costruttiva: *Intervento 1 (cavo elicord 3x1x150 mm²), Intervento 2 e 3 (tecnica di scavo in TOC con posa di un 160 Sez. Cond. 3x(1x240) mm²;*
- finalizzata a: *miglioramento del servizio elettrico dell'intera area da realizzarsi con diverse tipologie di interventi mediante la demolizione di linea aerea esistente e interramenti.*

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, **devono pervenire entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dell'avviso** sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), presso questo Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti quale Servizio Concedente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Arch. Stefano Suriani

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio Di Biase

Istruttore Tecnico: Francesco Bencivenga