

**Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 360 con doppio cavo interrato AL 3x185 mm<sup>2</sup> di cui m 10 su strada comunale e m 350 su strada privata sterrata per connessione nuovo impianto fotovoltaico (FV) della New Energy S.r.l. in località Vallone nel Comune di Casalanguida (CH), rif. Aut\_ 60577724 - ID 424711124:**

e-distribuzione S.p.A.- Grids Italia, Area Regionale Abruzzo – Marche – Molise, Programmazione e Gestione Lavori – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale – con sede tecnica in Via F. Auriti, 1 - 66100 (CH), in virtù dell'Art.11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali “Avviso di avvio del procedimento” ai proprietari interessati dal progetto,

### RENDE NOTO

il progetto per la costruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, della lunghezza complessiva di circa m 360 con doppio cavo interrato AL 3x185 mm<sup>2</sup> per alimentare la nuova cabina di consegna MT denominata FV Vallone, di cui m 10 lungo la strada comunale Vallone e m 350 lungo la strada parte vicinale nel primo tratto e lungo la strada privata nel tratto finale in località Vallone nel Comune di Casalanguida (CH) per la connessione del nuovo impianto fotovoltaico (FV) della New Energy S.r.l., rif. pratica Aut\_60577724 – ID 424711124.

La soluzione tecnica di progetto, prevede il collegamento della nuova cabina elettrica MT alla rete di distribuzione MT, mediante il collegamento con cavo interrato alla linea MT interrata esistente denominata “La Sciolo” n.DJ20.32470 in uscita dalla CP Atessa Z.I. n. DJ00.1381851, autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n.03/DN/2 del 08.01.2002.

L'elettrodotto interessa:

- la strada comunale Via Vallone per circa m 10,00 (attraversamento trasversale);
- la strada vicinale in località Vallone per circa m 270,00 catastalmente identificata al Fg.1 - p.lla n.4143 (parte), n.59 (parte) nel Comune di Casalanguida (CH);
- i fondi privati per circa m 80,00 catastalmente identificati al Fg.1 - p.lla n.64 (parte), n.66 (parte), n.100 (parte), n.258 (parte), nel Comune di Casalanguida (CH).

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Domenico Cimarosa, 4 – 00198 Roma (RM), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 – Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'albo pretorio comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Casalanguida, Area Tecnica, Settore Tecnico - Urbanistica, Via Porta da Capo, 1/3 – 66031 Casalanguida (CH), quale comune territorialmente

competente, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Alessandro Costantini  
Il Responsabile