

PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE - POTENZA IN IMMISSIONE 7,955 MW. TRM191 SPOLTORE 1

Oggetto: P.A.S. Comune di Spoltore (PE) per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza in immissione 7.955,00 kW, denominato “SPOLTORE 1” da ubicarsi lungo Via Torretta snc nel Comune di Spoltore (PE) su terreno in area agricola, censito al Catasto Terreni al Fg. 24, P.lle 5 - 61 - 172 -284 – 337 – 340 – 346, comprese le opere di connessione.

La Società COLLECESE SOCIETÀ AGRICOLA Srl, con sede in SPOLTORE (PE) Via del Convento n° 1/3, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del D.lgs. 25 novembre 2024 (Testo Unico FER 2024), e ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2012 n.9 e successive modificazioni

RENDE NOTO

- che dovrà realizzare un impianto fotovoltaico del tipo agrivoltaico avanzato connesso alla rete MT, da realizzarsi su strutture metalliche con pali infissi su terreno agricolo e pannelli del tipo inseguitori (tracker) monoassiali nel Comune di Spoltore in Via Torretta snc. La potenzialità elettrica totale dell’impianto fotovoltaico denominato “SPOLTORE 1” è pari a 7.955,00 Kw in immissione, ottenuta mediante la posa in opera di nr. 13.062 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale cadauno pari a 700W. L’area interessata dall’intervento, avente destinazione agricola, di circa 15,21 ha è univocamente distinta al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 24, P.lle 5 - 61 - 172 -284 – 337 – 340 – 346. Sono comprese le opere propedeutiche alla realizzazione dell’impianto ivi compresa le opere necessarie alla connessione quali cabina utente e cabine di campo, cabina di consegna, sistemi di allarme, sistemi di illuminazione e di videosorveglianza;
- che trattandosi di impianto agri-voltaico la coltivazione delle aree oggetto d’intervento resteranno ad indirizzo agricolo con regolare svolgimento delle coltivazioni assieme alla produzione di energia rinnovabile;
- che dovrà realizzare un nuovo elettrodotto in media tensione 20 kV completamente interrato, tranne che per brevi tratti in corrispondenza dell’attraversamento dei viadotti stradali ove passerà su infrastrutture esistenti;
- che il tracciato dell’impianto di rete per la connessione è indicato sugli elaborati progettuali depositati presso l’Amministrazione Comunale di Spoltore e approvato da e-distribuzione S.p.A. codice di rintracciabilità 385125500;

- che le aree interessate dalle opere di connessione ricadono in Comune di Spoltore e Comune di San Giovanni Teatino per un tratto completamente di competenza del Consorzio Industriale Val Pescara;
- che il tracciato della linea interesserà il Comune di Spoltore per una lunghezza complessiva di circa 6.123 metri, sviluppandosi in particolare lungo Via Torretta, Via Claudia (competenza SP20, Via Gran Sasso (competenza SP20); e il Comune di San Giovanni Teatino per una lunghezza complessiva di circa 1.028 metri in Via Aterno (competenza Consorzio Industriale Val Pescara);
- che l'elettrodotto da realizzare sarà collegato alla Cabina Primaria San Giovanni Teatino;
- che il tracciato prevede una cabina di sezionamento che sarà realizzata su area di proprietà privata univocamente distinta al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 39, P.lla 193, per la quale sono stati acquisiti i necessari titoli; e un tratto di richiusura dalla cabina di consegna dell'impianto fino al palo PTP CASE SCATOLETTE DJ202159625;
- che la realizzazione dell'elettrodotto è finalizzata alla connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (agrivoltaico), di proprietà della società COLLECESE SOCIETÀ AGRICOLA Srl, alla rete di media tensione di e-distribuzione S.p.A.;
- che la linea di connessione e le opere connesse saranno realizzate da e-distribuzione S.p.A. e diverranno parte della rete di distribuzione locale;
- che le principali caratteristiche tecniche dell'opera di connessione sono:
 - lunghezza complessiva: circa 7.149 m;
 - tensione nominale 20 kV;
 - cavo in alluminio elicordato 185mmq.

La PAS, contenente gli elaborati progettuali con la descrizione particolareggiata dell'impianto e del tracciato, è stata protocollata in Comune in data 09/04/2024 protocollato con numero 13621 ed è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione previa richiesta telematica da presentare all'Ufficio Tecnico del Comune di Spoltore.

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.A.T. Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Spoltore, 04/06/2025

Firma

Il Legale Rappresentante

Filippo Cerulli Irelli