

**PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI  
CONNESSIONE - POTENZA NOMINALE 5.527,20 kWp E  
POTENZA IN IMMISSIONE 5.000,00 kW**

**Oggetto: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S. - Art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) per la costruzione ed esercizio IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON POTENZA NOMINALE PARI A 5.527,20 kWp e potenza di immissione 5.000,00 kW, e opere di connessione (cod. rintracciabilità 407460054)**

La Società MYT RENEWABLES CONNECTION S.R.L., con sede a MILANO (MI) in P.zza Fontana n.6, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.lgs. 25 novembre 2024 (Testo Unico FER 2024), e ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2012 n.9 e successive modificazioni

**RENDE NOTO**

- che dovrà realizzare un impianto fotovoltaico del tipo agrivoltaico avanzato connesso alla rete MT, da realizzarsi su strutture metalliche con pali infissi su terreno agricolo e pannelli del tipo inseguitori (tracker) monoassiali nel Comune di Gissi, in Provincia di Chieti (CH), in località Contrada Pianquerceto. La potenzialità elettrica totale dell'impianto agrivoltaico è pari a 5.000,00 Kw in immissione, ottenuta mediante la posa in opera di nr. 7.896 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale cadauno pari a 700Wp. L'area interessata dall'intervento è pari a 8,49 ha all'interno di un lotto di 9,64 ha distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 6, P.lle 199 – 200 - 4011. Sono comprese le opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto ivi compresa le opere necessarie alla connessione quali cabina utente e cabine di campo, cabina di consegna, sistemi di allarme, sistemi di illuminazione e di videosorveglianza;
- che trattandosi di impianto agri-voltaico la coltivazione delle aree oggetto d'intervento resteranno ad indirizzo agricolo con regolare svolgimento delle coltivazioni assieme alla produzione di energia elettrica rinnovabile;
- che dovrà realizzare un nuovo elettrodotto in media tensione 20 kV completamente interrato, tranne che per brevi tratti in corrispondenza dell'attraversamento dei viadotti stradali ove passerà su infrastrutture esistenti;
- che il tracciato dell'impianto di rete per la connessione è indicato sugli elaborati progettuali depositati presso l'Amministrazione Comunale di Gissi e approvato da e-distribuzione S.p.A. codice di rintracciabilità 407460054;
- che le aree interessate dalle opere di connessione ricadono nel Comune di Gissi, in Provincia di Chieti (CH);

- che il tracciato della linea interesserà il Comune di Gissi per una lunghezza complessiva di circa 5.971 metri, sviluppandosi in particolare lungo il lotto di proprietà e lungo la contrada Pianquerceto, contrada Tratturo, contrada Rovelizio, contrada Peschiola, SP150 e SP154;
- che l'elettrodotto da realizzare sarà collegato alla cabina primaria esistente CP Gissi (Foglio 4 – Particella 4095);
- che il tracciato prevede la richiusura sulla cabina esistente CS DJ20.2.180186 Querceto M distinta al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 7, P.lla 4115, per la quale sono stati acquisiti i necessari titoli;
- che la realizzazione dell'elettrodotto è finalizzata alla connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (agrivoltaico), di proprietà della società MYT RENEWABLES CONNECTION S.R.L., alla rete di media tensione di e-distribuzione S.p.A.;
- che la linea di connessione e le opere connesse saranno realizzate dalla società proponente e diverranno parte della rete di distribuzione locale;
- che le principali caratteristiche tecniche dell'opera di connessione sono:
  - lunghezza complessiva: circa 5.971 metri;
  - tensione nominale 20 kV;
  - cavo in alluminio interrato 3\*(1\*185 mmq).

La PAS, contenente gli elaborati progettuali con la descrizione particolareggiata dell'impianto e del tracciato, è stata protocollata in Comune con invii plurimi tramite PEC (acquisiti ai Prott. N. 10617 del 23.10.2024 e N. 10719 del 25.10.2024), ed è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione previa richiesta telematica da presentare all'Ufficio Tecnico del Comune di Gissi (CH).

Il comune di Gissi con nota del 09.07.2025 e protocollo N. 7676 ha inviato a tutti i soggetti coinvolti in conferenza di servizi convocato dal medesimo comune la determina finale con la conclusione della stessa con parere di regolarità tecnica.

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.A.T. Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Gissi, 22/07/2025

Firma

Il Legale Rappresentante

Chrysostomos Spyropoulos